

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Datum:

01.07.2015

O15070011033

Ing. Sylva Řezníčková

469 669 945

603 899 825

sylva.reznickova@vschrudim.cz

01.07.2015

Multiaqua s.r.o.

Veverkova č.p. 1343/1

50002 Hradec Králové

Krouna, parc. č. 3504/1, Krounka ,oprava úpravy, ř. km 17,200-18,750 (zákres sítí)

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Pokud máte zájem o informace ohledně digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných VS Chrudim, a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt (Ing. Pavol Lomnický, tel: 603 899 860, pavol.lomnický@vschrudim.cz). Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření poskytne bližší informace.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 2. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.
- Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim, a.s.
- Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Josef Dočekal, tel: 603 899 852, josef.docekal@vschrudim.cz .

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace -33-

Ing. Václav Kloboučník

Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení

Přílohy: Mapa_O15070011033.pdf
Provoz: Hlinsko