

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 612/TD/15

Vyřizuje: Blanka Vlčková

Tel./mob.: 469669934/603899804

E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

V Chrudimi dne: 9. 9. 2015

Věc: Krouna – úprava koryta řeky Krounky ř.km 17,200 – 18,750 – vyjádření k projektové dokumentaci

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší úpravu a opravu koryta toku do původních parametrů. Oprava opevnění koryta v celkové délce 1498,0m; oprava 18 ks kamenných stupňů; oprava meliorační výustě DN 1200; oprava výustě kanalizace DN 900 z MVN.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:

1. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.

2. **V místě přechodu vodovodu pod vodním tokem požadujeme zpevnění dna nové nivelety koryta toku silničními panely s krytím vodovodu min. 1,0 m.**

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Dočekal 603899852 nebo pan Petr 603899851 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.

2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního řadu v naší správě. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*

3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.

4. V blízkosti kanalizačních výustí nesmí být používáno nevhodné nářadí a obnažené potrubí musí být zajištěno proti posunu.

5. Na trase vodovodu a kanalizace nesmí být prováděny skládky.

6. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).

7. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.

8. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

**VS Chrudim**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace -33-Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení*vs. Kloboučník*

Provoz: Hlinsko

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim
669 911
[F] +420 469 669 990
[E] vschrudim@vschrudim.czIČ 27484211
DIČ CZ27484211
www.vschrudim.cz