



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/6596

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
29.02.2016

#### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Název veřejné zakázky	<b>VD Roudnice nad Labem, náhradní zdroj el. energie pro jez</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

11)

**Dotaz:**

PD uvádí ve výkrese výplní otvorů vstupní (venkovní) dveře (ozn. V4), které mají být dřevěné bezpečnostní protipožární DP 1, což je dle vyrozumění dodavatele těchto prvků označení pro kovové dveře. Dveře dle specifikace zadavatele mají označení DP3 = dveře dřevěné do dřevěné zárubně.

Mají být opravdu dveře s označením DP1 nebo jak je v popisu dveře dřevěné do dřevěné zárubně, ty mají označení DP3, a jakou třídu bezpečnosti dřevěné vstupní dveře mají splňovat?

**Odpověď:**

Dle požární zprávy jsou v 1.NP požadovány vstupní dveře typu DP1-C (se samozavíračem), to znamená, že to musí být dveře z nehořlavých materiálů.

Vstupní dveře č. V/4 v 1.NP budou:

Vstupní bezpečnostní dveře, jednokřídlé, otvíravé, levé, osazené do ocelové rámové zárubně, s požární odolností EI-15-DP1- C (se samozavíračem), dveře včetně rámu budou osazeny do otvoru 1000/2200.

12)

**Dotaz:**

Žádáme o doplnění výkresu rozvaděče RH 1 a celkové situace NN, případně dalších chybějících výkresů.

**Odpověď:**

Zadavatel poskytuje výkres rozvaděče RH 1 a celkové situace NN, viz přílohy.


13)

**Dotaz:**

Žádáme o upřesnění hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 7 m od zdroje v otevřeném prostoru.

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje hodnotu akustického tlaku ve vzdálenosti 7 m od zdroje v otevřeném prostoru max. 75 dB.



Ing. Petr Kočí  
vedoucí odboru inženýrských činností  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(9)

Přílohy:

- výkres rozvaděče RH 1
- výkres celkové situace NN

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**