



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/7027

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
03.03.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

Název veřejné zakázky

VD Roudnice nad Labem, náhradní zdroj el. energie pro jez

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

15)

Dotaz:

Uchazeč prověřoval možnost výroby protipožárních vrat dle poskytnuté dokumentace s certifikovaným výrobcem. Bylo nám sděleno, že dispozice požadovaného požárního úseku nevyhovuje rozměrově montáži vrat s požární odolností. Takováto vrata jsou vybaveny bočními motory, které se do uvedených rozměrů nevejdou. Musela by se změnit celková dispozice celé garáže.

Dále technickou zprávou PBR tvoří 3 požární úseky stavby:

PÚ 1 – N01.01 – garáže 1.04 a 1.05

PÚ 2 – N01.02 – garáž 1.03

PÚ 3 – N01.03/N03.03 – místn. 2.01 – 2.05

Požární úseky PÚ 1 a PÚ 2 mají stanoven stejný 1. stupeň požární bezpečnosti. Takže není jasné, proč je nutné do garáže 1.03 instalovat vrata s požární odolností. I v tabulce odstupových vzdáleností jsou uvedeny stejné hodnoty pro všechny garáže. Nikde není uvedeno, pouze ve VV, že se požadují vrata s vyšší požární odolností.

Uchazeč tímto žádá ujasnění, vysvětlení a případné zaslání opravené a přesné PD a PBR.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodávku požárních vrat dle zadávací dokumentace, a to z provozních důvodů, případné drobné zásahy do přilehlých konstrukcí budou řešeny dle požadavků konkrétního dodavatele vrat.

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností
Povodí Labe, státní podnik

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)