

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Sídlem: Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem
odboru vnitřní správy

IČO: 00020478


Název veřejné zakázky:

„Splašková kanalizační přípojka, budova Ministerstva
zemědělství, U Nisy 745/6a, Liberec“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 506816

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

veřejné
zakázky

1 (celkem 3)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržela dne 15.03.2016 žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 4. 2016 do 10:00 hod.

Dotaz č. 1:

Jakým způsobem má být provedena likvidace septiku (průraz dne, demontáž stropu a příček – návaznost na statiku budovy, dezinfekce, zásyp, objem m³?)

Odpověď č. 1:

Vývoz a dezinfekce septiku bude provedeno na náklady Mze odbornou firmou, která dosud septik vyvážela. Zásyp septiku bude proveden dodavatelem štěrkopískem, který zbyde po výkopových pracích.

Dotaz č. 2:

Jakým způsobem a počet přepojení jednotlivých stávajících nátoku z budovy do nově vybudované přípojky kanalizace.

Odpověď č. 2:

Stávající nátoky do septiku jsou dva. Způsob možnosti napojení je nově doplněn v projektové dokumentaci, která je součástí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.2, ale přesně bude stanoven až po vyvezení septiku. Rozpočet s výkazem výměr položka 48.

Dotaz č. 3:

Projektová dokumentace neobsahuje podélný profil.

Odpověď č. 3:

Projektová dokumentace podélný profil obsahuje.

Dotaz č. 4:

Dokumentace neobsahuje situační zakreslení všech ing.sítí do trasy navrženého kanalizačního vedení (prostorové křížení a souběh se stávajícími sítěmi dle ČSN)

Odpověď č. 4:

Situační zakreslení ing.sítí je doplněno a bude součástí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.2.

Dotaz č. 5:

Vzhledem k dosud nevydanému stavebnímu povolení nejsou známy podmínky pro zdárné dokončení díla.

Odpověď č. 5:

Čeká se na vydání územního rozhodnutí, které je současně stavebním povolením.

V Praze dne 23. 03. 2016

MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1- Nové Město
-1-



Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Boháček