



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/9664

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
30.03.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Název veřejné zakázky

**Divoká Orlice, Orlické Záhoří, zařízení pro migrační
prostupnost v ř.km 127,250**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

1)

Dotaz:

Může být pro konstrukce z lomového kamene použit jiný, kvalitativně obdobný druh kamene než žulový lomový kámen?

Odpověď:

Ano, pro konstrukce z lomového kamene může být použit jiný, kvalitativně obdobný druh kamene jako žulový lomový kámen uvedený v projektové dokumentaci, avšak při splnění podmínky, že tento kámen svými vlastnostmi bude odpovídat normě ČSN EN 13 383 Kámen pro vodní stavby, kámen pro konstrukce vodních staveb - pohozy, záhozy a rovnaniny. Vlastnosti použitého kamene budou dodrženy min. v těchto parametrech: Objemová hmotnost > 2.5 Mg/m³; nasákavost WA < 0.5 % hm.; pevnost v tlaku (po 48 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech) > 130 MPa; v případě použití čediče navíc rozpadavost SBA (dle ČSN EN 13383) - nemůže vykazovat známky rozpadavosti.

2)

Dotaz:

Chtěla bych Vás tímto požádat o vypsání data na prohlídku místa budoucího plnění akce: Divoká Orlice, Orlické Záhoří, zařízení pro migrační prostupnost.

Odpověď:

Na základě požadavku uchazeče zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka místa budoucího plnění se bude konat ve čtvrtek 07.04.2016 od 10:00 hodin. Sraz účastníků je u budovy staré celnice před hraničním přechodem, který je umístěn na mostě přes vodní tok Divoká Orlice (GPS: 50.2737589N, 16.4801106E).

V této souvislosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.04.2016 do 10:00 hodin.

Článek 13 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 14.04.2016

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html



Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html