



Povodí Moravy, s.p.
Husova 760
Náměstí nad Oslavou
675 71

Váš dopis č. j.: ze dne 27.8.2015
Číslo jednací: 2180/15
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 24.8.2015

Věc: Svitávka, Svitava ř. km 55-720 až 55,850 - oprava opěrných zdí, investor Povodí Moravy, s.p. - vyjádření k ohlášení stavby nebo pro územní a stavební řízení

Jedná se o údržbu upraveného koryta Svitavy, břehy budou opevněny kamennými opěrnými zdmi. V místě stavby se nachází vodovod a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodní a kanalizační přípojky.

Se stavbou souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoze 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provoze 03 kanalizace (ing. Havíř, tel. 733677749, 516452344) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
2. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení a v jeho blízkosti požadujeme přizvat pracovníky VAS (pracovníci provozů - viz výše).
3. Stavbou nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krytí vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodních a kanalizačních přípojek.
4. Stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na splaškové kanalizaci včetně poklopů musí být osazeny odborným způsobem přesně do úrovně nového povrchu. Ke kontrole správnosti provedení budou přizváni pracovníci VAS (pracovníci provozů – viz výše).
5. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru