

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343, 1
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
1081618476

VYŘIZUJE / LINKA
Vondra / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 15.1.2016


MNV Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí** s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Provozovatele distribuční soustavy o existenci energetického zařízení, souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení ani připojení a případné úpravy distribuční sítě.

S pozdravem



1080082115Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region