



① – Typové schéma ovládání osvětlení SCHODIŠTĚ



POHLED NA ROZVADĚČ



TYP PROVEDENÍ:	POD OMÍTKU
KRYTÍ:	min. IP43/EI–30S
ROZMĚRY:	cca 600x1800x180mm
DĚLENÍ:	–
NÁTĚR:	STANDARD
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	ZESPODU
VÝVODY:	NAHORU

Požadovaná velikost pro výzbroj rozvaděče – max. počet řad DIN lišt 11 (modul 268).

Zapuštěné provedení EI–30, Nika š.631 v. 1826 h.181mm, Krytí IP54, Velikost 2411

Index	Datum	Vypracoval	Popis změny
–	....	..	..
–	....	..	..
–	....	..	..
–	....	..	..
–	30.11.2015	ING ANTONÍN VÁCLAV VYŇUCHAL	VÝCHOZÍ VERZE

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3PEN AC 50Hz, 230/400V TN-C (přípojka a neměřená část rozvodu)
3NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S (ROZVADĚČE A INSTALACE)
3PEN AC 50Hz, 230/400V TN-C-S (ROZVADĚČ RH–1)
ROZDĚLOVACÍ UZEL SOUSTAV – ROZVADĚČ "RH–1" (hlavní rozvaděč)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
– A1 Základní izolace živých částí
– A2 Ochrana přepážkami nebo kryty

411.3 Ochrana při poruše
– 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
– 411.3.2 Samočinné odpojení od zdroje nadproudovými jističími prvky
– 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
– 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

VYPRACOVAL ING. VYŇUCHAL	ODP.PROJ.PROFESE ING. VYŇUCHAL	KONTROLOVAL ING. VYŇUCHAL	ODP.PROJ.STAVBY ING. VYŇUCHAL	PARITA PLUS s.r.o. Žeranovice IČO: 25559192 www.parita.cz
MÍSTO STAVBY: VYŠKOV				
INVESTOR: ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11705 Praha 1				e-mail: parita@parita.cz mobil: 777 104 630

stavba: *AGRODŮM VYŠKOV, PALÁNEK 1*
k.ú. Vyškov 788571, parcela č. 2064/96
objekt: REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A OSTATNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ MIMO PROSTORY FINANČNÍHO ÚŘADU

FORMÁT		A4	č.výkresu
DATUM		11/2015	
STUPEŇ		DPS	
MĚŘÍTKO		---	
ZAK.ČÍSLO:		768_2015	
řezání	číslo	VÝCHOZÍ VERZE	č.výkresu
	datum	11/2015	EL113
	dig.soubor	768_EL112.dwg	

obsah: ROZVADĚČ RS0 (PATROVÝ v 1.NP)
PLATÍ PRO RS1, RS2, RS3, RS4, RS5 (V 2.NP AŽ 6.NP)

768_EL112.dwg