2.patro (3.NP)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. OBJ. Č. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OSVĚTLENOST Em [Lx]
3.01	SCHODIŠTĚ	72,53	200
3.02	SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ	20,35	200
3.03	VÝTAH	3,28	–
3.04	KUCHYŇKA+COPY	19,00	300–500
3.05	KANCELÁŘ	28,80	300–500
3.06	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.07	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.08	SPISOVNA	18,90	300–500
3.09	KANCELÁŘ	18,90	300–500
3.10	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.11	KANCELÁŘ	23,62	300–500
3.12	KANCELÁŘ	33,20	300–500
3.13	KANCELÁŘ	29,00	300–500
3.14	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.15	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.16	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.17	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.18	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.19	KANCELÁŘ	19,00	300–500
3.20	KANCELÁŘ	18,90	
3.21	KANCELÁŘ	19,00	
3.22	KANCELÁŘ	27,20	
3.23	CHODBA	77,29	200

LEGENDA SVÍTIDEL

NÁJEMNÍ PROSTORY FINANČNÍ ÚŘAD

- A/ A1/ — Svítidlo přisazené stropní / nástěnné zářivky 2x36W, IP65 / nouzový modul
- B/ — Svítidlo přisazené stropní zářivky 1x36W, IP65
- C1/ C1/ — Svítidlo přisazené nástěnné / stropní zářivka 11W, IP43
- C2/ C2/ — Svítidlo přisazené nástěnné / stropní zářivka 2x11W, IP43
- D/ — Svítidlo přisazené kruhové, se senzorem LED 28W, IP40
- E/ — Svítidlo vestavné s mřížkou 4xT5 14W EVG IP20
- E1/ — Svítidlo vestavné s mřížkou 4xT5 14W EVG IP20 nouzový modul
- F/ F1/ — Svítidlo vestavné s mřížkou 4xT5 24W EVG IP20 / nouzový modul
- G/ — Svítidlo přisazené s mřížkou 4xT5 24W EVG IP20
- H/ — Svítidlo přisazené nástěnné 1xT8 18W EVG IP20
- I/ — Svítidlo vestavné downlight hranaté 1x26W EVG IP20
- N11/ N21/ — Svítidlo nouzové přisazené nástěnné / stropní 2,5W, LED, IP40, piktogram EXIT / SCHODY vpravo
- N31/ — Svítidlo nouzové přisazené stropní LED 3W, IP40

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ

NÁJEMNÍ PROSTORY FINANČNÍ ÚŘAD

		ŘAZENÍ:
	SPÍNAČE 230V/10A/IP20	1 / 5 / 6+6
	TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, 230V/10A/IP20	1/0So 1/0
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 230V/16A/IP20	NAPÁJENÍ PC
	4x ZÁSUVKA JEDNONÁS., 230V/16A/IP20	ETHERNET
	1x PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/IP20	
	SPÍNAČE 230V/10A/IP44	
	TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ VYRÁŽECÍ, SE SKLEM	
	ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ, 230V/16A/IP54, 400V/16A/IP67	
	VÝVOD KABELU V KRABICI (OSOUŠEČ)	
	VYPÍNAČ SE ZÁMKEM, 400V/16A/IP65	
	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VZT	
	VÝVOD KABELU PRO NAPÁJENÍ 230Vac	
	VÝVOD KABELU PRO NAPÁJENÍ 400Vac	
	PŘÍVOD POSPOJOVÁNÍ	
	OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM	

POZNÁMKA:

- BAREVNĚ ODLIŠENÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE JE DOLOŽENA PRO ŠIRŠÍ VZTAHY, NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU. JE ZPRACOVÁNA SAMOSTATNÝM DÍLEM DOKUMENTACE
- BAREVNĚ ODLIŠENÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE JE SOUČÁSTÍ ROZSAHU TOHOTO PROJEKTU

Index	Datum	Vypracoval	Popis změny
–	....	..	..
–	....	..	..
–	....	..	..
–	....	..	..
–	30.11.2015	ING ANTONÍN VÁCLAV VYŇUCHAL	VÝCHOZÍ VERZE

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ING. VYŇUCHAL	ING. VYŇUCHAL	ING. VYŇUCHAL	ING. VYŇUCHAL

MÍSTO STAVBY: VYŠKOV

INVESTOR: ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11705 Praha 1

PARITA PLUS s.r.o. Žeranovice IČO: 25559192
www.parita.cz
e-mail: parita@parita.cz mobil: 777 104 630

stavba: *AGRODŮM VYŠKOV, PALÁNEK 1*
k.ú. Vyškov 788571, parcela č. 2064/96

objekt: REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A OSTATNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ MIMO PROSTORY FINANČNÍHO ÚŘADU

obsah: PŮDORYS 3.NP (2.PATRO)

FORMÁT	4/A4		č.výtisku
DATUM	11/2015		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	1:100		
ZAK.ČÍSLO:	768_2015		
revize	číslo	VÝCHOZÍ VERZE	č.výkresu
	datum	11/2015	EL107
dig.soubor	768_EL104.dwg		