

Dodatečná informace č.2

"VD Sedlec - oprava sdruženého objektu"

Vážení uchazeči,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1

Uchazečem byl vznesen následující dotaz:

Dotaz:

„k veřejné zakázce "VD Sedlec - oprava sdruženého objektu" bych chtěla vznést dotaz. V technické zprávě není uvedena přesnější specifikace repasování šoupat, avšak ve výkazu výměr je uvedeno: "repasování 7x šoupat DN400 a 1x DN100, úprava ovládání, 3x nástavec na šoupě dl. 1m, nové ovládací kolo. Chtěla bych se zeptat jaký rozsah je uvažován při repasování a k jaké DN patří úprava ovládání, nástavec na šoupě dl. 1m a nové ovládací kolo? Popřípadě byla provedena revize nebo kontrola šoupa, která stanovuje rozsah oprav?“


Odpověď:

Repasovány budou všechny šoupata v odběrném objektu, tedy 6x DN400 a 1xDN 100. Vnitřní revize šoupat nebyla prováděna, vycházelo se z informace, že šoupata jsou při zavření těsná. Úprava ovládání bude na šoupatech 3xDN400.

Požadavky na způsob a zpracování nabídkové ceny uvedené v zadávací dokumentaci se nemění.

Podkladem pro ocenění nabídky je soupis stavebních prací, který se nemění.

V Chomutově dne 08.06.2016



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel