

V Praze dne 14. 6. 2016

## **Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Dodatečná informace č. 1 – 2**

k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

### **„Realizace expozice „Myslivost“ pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. – pobočka Praha“**

zadávané v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum Praha**, sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, IČO: 75075741, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky rozhoduje o změně zadávacích podmínek pro výše uvedenou veřejnou zakázku a poskytuje k těmto zadávacím podmínkám tyto dodatečné informace.

#### Dotaz:

Jaký druh bezpečnostního skla má být použit pro vitríny.? Specifikujte druh skla vitrín.

#### **Dodatečná informace č. 1**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozšiřuje zadávací podmínky o následující informace.

Do veřejných prostor je požadováno bezpečnostní vrstvené sklo VSG tl. 8 mm- float.

Složení 4.4.1. ( sklo 4mm, fólie 0,38 mm, sklo 4 mm). Třída bezpečnosti proti nárazu 2B2 a nebo 4.4.2 třída bezpečnosti proti vniknutí P2A (sklo 4 mm, 2x fólie 0,38 mm, sklo 4 mm), standardně stačí s jednou fólií.

---

#### Dotaz:

Kde bude umístěn elektrický rozvaděč?

#### **Dodatečná informace č. 2**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozšiřuje zadávací podmínky o následující informace.

Rozvaděč silnoproudý a rozvaděč AV techniky bude umístěn v expozičním prostoru za SDK stěnou pro velkou projekci.

Silnoproudý rozvaděč bude osazen na pilíř/stěnu mezi tímto prostorem a prostorem zázemí/skladu. Podrobnosti viz projektová dokumentace (půdorys elektroinstalace).

---

S pozdravem,

---

**Národní zemědělské muzeum Praha**  
**JUDr. Tomáš Nevečeřal**  
na základě plné moci