

NAŠE ZNAČKA  
PM026456/2016-504/Kas-3

VYŘIZUJE  
Mgr. Vojtěch Kaska  
+420 541 637 255  
kaska@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 27. 6. 2016

---

### **Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci – Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí**

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČO 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 - 55,850 - oprava opěrných zdí“ obdržel dne 10. 6. 2016 prostřednictvím e-mailu dotazy uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Dne 17. 6. 2016 uveřejnil zadavatel na svém profilu odpověď na tyto dotazy, ve které uvedl, že komplexní odpověď na dotaz č. 1 bude moci poskytnout až na základě vypracovaného posudku zeminy. Zadavatel nyní na základě vypracovaného posudku doplňuje poskytnutou dodatečnou informaci.

Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazu a na uvedený dotaz poskytuje následující odpověď:

#### **DOTAZ č. 1:**

*Z položky č.10 ve VV ani z jiných částí PD nám není zřejmé, jak máme uvažovat zařazení sedimentu a vytěžené zeminy pro účely odvozu na skládku. Protože ceny skládkovného se podle zařazení liší mnohonásobně, žádáme o sdělení, zda odpad bude vyhovovat kritériím*

*1)dle vyhl. 294/2005, příloha č.10, tabulka č. 10.1. a 10.2. – zemina a hlušina neobsahující nebezpečné látky, je možný odvoz na běžnou řízenou skládku*

*nebo*  
*2)dle vyhl. 294/2005, příloha č.2, tabulka č. 2.1., třída II.a – obsah nebezpečných látek, odvoz na oprávněnou skládku pro tento druh odpadu*

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel ve svých laboratořích zpracoval posudek vzorku sedimentu (protokol přikládá přílohou k těmto dodatečným informacím). Výsledkem laboratorního posouzení je, že sediment a vytěženou zeminu je nutno ukládat na skládkách skupiny S – nebezpečný odpad, neboť sediment byl zařazen do třídy vyluhovatelnosti III (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 2.1).

Zadavatel tuto skutečnost zohlednil v soupisu prací (položka č. 19), který v upravené podobě uveřejnil na svém profilu.

Do návrhu smlouvy bylo přidáno ustanovení: „Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů v souladu se zákonem o odpadech.“ V souvislosti s tím zadavatel zhotovitele upozorňuje na jeho odpovědnost za případný správní delikt v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady v rozporu s právními předpisy (zejm. § 66 zákona o odpadech).

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo čestné prohlášení uchazeče o jeho schopnosti zajistit skládku nebezpečného odpadu. Vzor čestného prohlášení přikládá zadavatel v příloze.

S ohledem na výše uvedené zadavatel **prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 7. 7. 2016** do 9:30 hod.

S pozdravem



**v z. Dr. Ing. Antonín Tůma**  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

- vzor čestného prohlášení
- protokol o laboratorní zkoušce vzorku sedimentu