



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Hydroidea s.r.o.
Lešetínská 676 / 68
719 00 Ostrava

ŠPAKOVSKÁ Barbora Ing.
Tel: 596 697 138
E-mail: barbora.spakovska@smvak.cz
Značka: 9773/V010837/2015/ŠP

Ostrava, dne: 13.07.2015

Věc: **Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýny v úseku ř.km 2,765 - 5,177 - parc.č. 4276/1, 4000/1, 179/3, 179/1, 179/2, 100, k.ú. Dětmarovice (investor: Povodí Odry, státní podnik)**
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Popis stavby:

Předmětem žádosti je zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýny v úseku ř.km 2,765 - 5,177. K záměru byl předložen pouze orientační zakres zájmového území v našich mapových podkladech. Z žádosti není zřejmý rozsah prací, proto vydáváme níže obecné podmínky, které mohou být po předložení konkrétního záměru investora doplněny.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že výše uvedená akce koliduje se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 50 PE, DN 200 GG (šedá litina), DN 100 GG a DN 150 PVC** - viz orientační zakres v mapové příloze.

Upozorňujeme na stávající vodovodní přípojky v zájmové oblasti. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí a je nutné je respektovat! Informaci o přesné trase a hloubce uložení přípojek sdělí jejich vlastníci.

Podmínky pro přípravu:

- Před zahájením projekčních prací doporučujeme vytyčení zařízení. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, t.č.: 596 411 416).
- V PD **nutno respektovat ochranné pásmo** vodovodního potrubí, které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu **bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí** v souladu s ČSN 73 6005.
- **Projektovou dokumentaci** včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. **požadujeme předložit k odsouhlasení.**

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.