



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 15951/2015-SŽDC-OR OVA-ÚTN-Br

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ 1

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Brdicko

TEL.: 972 766 706

FAX: 972 766 777

Mobil: 602 544 851

E-MAIL: brdicko@szdc.cz

DATUM: 14.12.2015

**Hydroldea s.r.o.**  
**Lešetínská 676/68**  
**718 00 Ostrava - Kunčice**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) vydává souhrnné stanovisko**  
**ke stavebnímu řízení a provádění stavby**

**„Zkapacitnění koryta Dětmárovické Mlýny v úseku ř. km 2,765 - 5,177“**

Dle předložené žádosti se stavba bude nacházet v ochranném pásmu dráhy (dále OPD) traťového úseku **Koukolná - Dětmárovice v km 339.630 - 339.650.**

**souhlasíme s realizací stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Nutno požádat o samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
2. Nutno respektovat **vyjádření SŽDC -OR OVA – SEE č.j. 15231/15-SEE/711** ze dne 9.12.2015. Viz příloha.
3. Žádáme oznámit zahájení prací v blízkosti vtoku do otvoru železničního mostu v evid. km 285,180 s min. týdenním předstihem místnímu správci SMT p. Mestekovi (tel.: 602 739 149).
4. Stavba „Zkapacitnění koryta Dětmárovické Mlýny v úseku ř.km 2,765-5,177“ se dotýká stavby SŽDC, s.o. „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“, stavebního objektu SO 36-19-02 Žst. Dětmárovice, most v km 339,643. V rámci stavby SŽDC u tohoto objektu dochází k úpravě stávajícího dna koryta Dětmárovické Mlýny na vtoku v délce 17 m a na výtoku v délce 9m. Úprava stávajícího koryta spočívá v odstranění naplavenin až na původní dno koryta, v místě mostu na původní odláždění koryta (nová výška nivelety dna na vtoku 207,800, na výtoku 207,786) .
5. Zahájení realizace stavby SŽDC, s.o. „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“ se předpokládá koncem roku 2016 přípravnými pracemi, hlavní stavební činnost bude probíhat v roce 2017-2019. V případě, že stavba „Zkapacitnění koryta Dětmárovické Mlýny v úseku ř.km 2,765-5,177“ bude realizována v předstihu stavby SŽDC, s.o., žádáme o předání dokumentace skutečného provedení, která bude sloužit ke koordinaci realizačních prací v místě předmětného objektu.
6. **Stavba u železniční tratě musí být zajištěna tak, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů do průjezdného profilu a kolejiště.**

**V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek příslušného povolení jako nezbytně závazné, popř. bylo uvedeno č.j. a datum vydání souhrnného stanoviska.**

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno příslušným stavebním úřadem pravomocné rozhodnutí, je žadatel povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska

Ing. Libor Tkáč  
náměstek ředitele  
pro techniku

Ing. Jiří MACHO  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Za správnost:

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(04)



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 15231/2015  
Ze dne: 2.12.2015  
Naše zn. (č.j.): 15231/15-SEE/711  
Vyřizuje: Celárková Vladimíra; Čabala Ivan  
Tel.: 972 762 062; 972 762 202  
Fax: 972 762 210  
E-mail: Celarkova@szdc.cz; Cabala@szdc.cz  
Datum: 9.12.2015

### INTERNÍ SDĚLENÍ

**OTR – ing. Brdík  
Oblastní ředitelství Ostrava**

### Správa elektrotechniky a energetiky

**Věc: „Zkapacitnění koryta Dětmárovické Mlýny v úseku ř. km 2,765 - 5,177“ (stavební řízení),  
trať SZDC st. hr. SR – Dětmárovice v km 339,630 – 339,650.**

S předloženým projektem uvedené stavby pro stavební řízení souhlasíme s touto připomínkou:

- *Vzhledem k blízkosti elektrizované železniční trati požadujeme doplnit do zpráv dokumentace ustanovení o nutnosti při všech činnostech trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.*

Za technické oddělení SEE

**Ing. Jaromír Hubáč**

Přednosta  
Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava

Platnost vyjádření je 2 roky ode dne vydání.