



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VZD/16/20724

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ  
29.6.2016

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8**

Název veřejné zakázky	<b>MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)

**Dotaz:**

Technická zpráva uvádí, že předmětem prací bude také demontáž stávajícího transformátoru 250kVA 22/0,4kV. Podle původní dokumentace je jez napájen z transformátoru 250kVA 22/0,4kV. Jedná se o tentýž transformátor a má být tedy jez nově napájen z nového transformátoru 22/0,4kV, přičemž bude v průběhu stavby zabezpečeno dočasné napájení? Nebo se jedná o samostatnou trafostanici, která není předmětem demontáže?

**Odpověď:**

Dle technické zprávy str.16 bude předmětem prací demontáž stávající trafostanice MVE o výkonu 1000kVA, 22/0,4kV.

Ve Vašem dotazu uvedený transformátor o výkonu 250kVA, 22/0,4kV není předmětem demontáže (jedná se o distribuční transformátor, vlastníkem je ČEZ Distribuce, a.s.). Z tohoto transformátoru je napájeno zařízení jezu a celého VD Veletov (zajistí napájení i v průběhu stavby).

2)

**Dotaz:**

V původní dokumentaci k MVE je v situaci zakreslena přípojka 22kV v dvojitěm provedení. Z technické specifikace nám není jasné, jaký je účel dvojitěho vedení, ani jestli se jedná o stávající stav. Předpokládáme, že v nové přípojce toto dvojitě vedení není uvažováno. Žádáme o potvrzení.

**Odpověď:**

Dle technické zprávy (str. 26) zhotovitel zajistí vyvedení výkonu do distribuční soustavy novou přípojkou (3x jednožilový kabel) do linky 22kV ZACHO č.41-29, odpínač KO\_220. Stávající dvojitě vedení není v nové přípojce uvažováno.

  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(0)

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)