



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/22135

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
13.7.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 10

Název veřejné zakázky	MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)

Dotaz:

V zadávací dokumentaci není definováno, jak realizovat demontáže stávající technologie - zda demontovaný materiál bude objednatel nebo zda jeho prodej do sběru má zajistit zhotovitel, komu případně výnos z tohoto prodeje? Na jaké díly z hlediska hmotnosti demontovanou technologii nadělit? Zda objednatel požaduje něco zachovat např. oběžné kolo? U hydraulických zařízení žádám o sdělení druhu jejich náplní, zda si je převezme objednatel?

Odpověď:

Demontovaný materiál stávající technologie je majetkem objednatel (resp. provozovatele). Tento materiál bude protokolárně předán provozovateli k dalšímu využití a likvidaci.

2)

Dotaz:

Můžete sdělit jaká je hladina HQ2? Ochrana stavby v podjezí je dle výšky hlav štětových stěn 196,00. Dle našich zkušeností by bylo vhodné chránit stavbu na HQ2. Bylo by vhodné, aby objednatel jednoznačně stanovil výšku štětových stěn pro ochranu stavby v podjezí.

Odpověď:

Výšku štětových stěn pro ochranu stavby objednatel nestanovuje. Za ochranu stavby ručí po dobu realizace zhotovitel. Veškeré škody na stavbě MVE při realizaci zakázky způsobené zvýšenými průtoky jdou na vrub zhotovitele (resp. zhotovitel musí být pojištěn).

I přes výše uvedené, sděluje zadavatel požadovanou hladinu Q2, která v podjezí je 196,87 m n.m.

3)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 08.08.2016 do 10:00 hodin**.

Článek 9. Zadávací dokumentace se mění následovně:


9. Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky uchazeči doručí na adresu:

Povodí Labe, státní podnik, odbor veřejných zakázek a dotací, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 08.08.2016 do 10:00 hodin**. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **08.08.2016 v 11:00 hodin** na adrese Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.



Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
PH

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html