

OBEC OPATOVICE NAD LABEM

Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem

Vaše značka: IČ/16/1903
Naše značka: 0204/16
Vyřizuje: **ing. Luděk Krmenčík**
V Opatovicích n. L. dne: 29.01.2016

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3

VOYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Dne 26.01.2016 podal státní podnik Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci „**Středisko Opatovice, přístřešek na opravu mechanizace**“ na pozemku st. parc.93/1 v k.ú. Opatovice nad Labem.

Projektová dokumentace řeší přístavbu přístřešku ke stávajícímu objektu dílen a zázemí střediska v areálu Povodí Labe na adrese čp. 347 v ulici Pardubické. Stávající objekt za je užíván k opravě mechanizace spočívající v provádění základních drobných oprav a údržbě.

Vlastní přístavba bude provedena ke dvorní části fasády stávajícího objektu a to s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 8,8 x 6,0 m. Střecha přístavby bude pultová s minimálním spádem 2%, opatřená okapy pro odvod dešťových vod. Hřeben střechy bude ve výšce cca 3,8m nad přilehlým terénem (omezujícím faktorem bude parapet oken ve 2 NP. Sokl přístavby bude betonový a z venkovní strany zateplený XPS a opatřený mozaikou. Stěny budou tvořeny sendvičovými panely tl. 80mm s výplní minerální vatou. Střecha bude tvořena sendvičovými panely tl. 100mm. Vrata budou oboustranně otevíravá, ocelová se světlými rozměry 3200x3350 mm. Okna a dveře přístavby budou plastová. Přístavba bude založena na železobetonových monolitických základových patkách a železobetonových monolitických prazích. Svislé a vodorovné nosné konstrukce budou ocelové (ocelové sloupy, ocelové rámy).

Při jihovýchodní fasádě přístavby bude zhotoven betonový chodník šířky 1,2m vyztužený sítí s oky 100/100mm. Chodník bude ohraničen záhonovým obrubníkem a vyspádován do sběrného kanálu dešťové kanalizace. Mezi novou přístavbou a stávající plochou ze zámkové dlažby bude zhotovena deska s rozptýlenou výztuží tl. 200-250mm pro přímý pojezd se vsypem a ochranným nátěrem. Zdrojem tepla pro vytápění bude sloužit stávající závěsný plynový kotel. Taktéž na elektrickou energii bude přístřešek napojen ze stávajícího rozvodu.

Obec Opatovice nad Labem po prostudování předložené projektové dokumentace „**Středisko Opatovice, přístřešek na opravu mechanizace**“ na pozemku st. parc.93/1 v k.ú. Opatovice nad Labem souhlasí s povolením stavby.

Obecní úřad Opatovice nad Labem, jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 61 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona o ovzduší) a jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu ustanovení § 40, odst. 1 a 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen silniční správní úřad) po prostudování předložené projektové dokumentace stavby „**Středisko Opatovice, přístřešek na opravu mechanizace**“ na pozemku st. parc.93/1 v k.ú. Opatovice nad Labem souhlasí s povolením stavby.

Ing. Pavel Kohout
starosta obce

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 • DIČ: CZ00274011
- 5 -