



Ventluka Jaroslav (jaroslav.ventluka@vakpce.cz)

tlaková kanalizace

Včera 23. 10. 2015, 11:44:14

Komu: Leos.Jeremias@email.cz

Dobrý den,
odpovídám na Váš dotaz ohledně ochranného pásma přípojky - mají standardní ochranné
pásma a DN 40, hloubka 1,2m

s pozdravem

Ventluka Jaroslav
mistr provozu kanalizace

Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
Teplého 2014,Pardubice 530 02
mob:725 002 627
ventluka@vakpce.cz
