



POVODÍ VLTAVY

Zadavatel:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ: 150 24
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953

Veřejná zakázka:

Název: „Radotínský potok – revitalizace toku v ř. km 12,13 – 13,43“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky: 632123

Věc: Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám (ze dne 03.08.2016)

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „Radotínský potok – revitalizace toku v ř. km 12,13 – 13,43“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě požadavku obdrženého podle § 49 odst. 1 ZVZ, poskytuje podle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (č. 3)

V PD v příloze D.1.1 Technická zpráva SO 1, v části m) Technické specifikace pro provádění některých konstrukcí je uvedeno na str. 27: Jako materiálu pro zához bude použito lomového kamene (materiál čedič). Ve výkazu výměr přesná specifikace materiálu chybí.

Může zadavatel doplnit do výkazu výměr specifikaci materiálu tak, aby zadání bylo jednoznačné?

Dodatečná informace zadavatele k požadavku (č. 3)

Zadavatel sděluje, že specifikaci materiálu do výkazu výměr doplňovat nebude. Dle podmínek stanovených Technickou specifikací musí kámen, který zhotovitel předpokládá použít pro zához, splňovat technické požadavky kladené na kámen určený pro vodní stavby. Uvedení čediče, jako materiálu pro zához na str. 27 v části m) Technické specifikace pro provádění některých konstrukcí, byl příkladný výběr kamene splňující požadované technické vlastnosti kamene určeného pro vodní stavby.

V Praze dne 3. srpna 2016

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

