


Síť: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje

Doplňková ochrana: proudový chránič
doplňující pospojování

Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě



HARTA
PROJEKT

Suchdolská 7/585
165 00 Praha 6-Suchdol
tel./fax.:220 920 037
email: firma@harta-projekt.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE	PROJEKT SP	
Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-2015	
GEN. PROJEKTANT	M Plus spol. s r.o., U Průhonu 1589/13a, 17000 Praha 7		51605		ČÍSLO KOPIE
INVESTOR:	Národní zemědělské muzeum Praha		POČET A4	2xA4	
			DATUM	4/16	
EXPOZICE GASTRONOMIE		VERZE	2		
		MĚŘÍTKO	1:100		
		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY		
k.ú.: Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7					
Silnoproudá elektroinstalace - přívodní vedení - 2.PP		D.1.4.4	04		