


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Čís.	Název	Epk
401	ŠATNA HOSTÉ	200lx
402	ŠATNA	200lx
403	PŘEDSÍŇ	200lx
404	WC	200lx
405	SKLAD	200lx
406	ÚKLID	200lx
407	KUCHYNĚ	500lx

LEGENDA ZNAČEK:

- Kabelové vedení bezhalogenovými kabely uložené dle výkresu
- Spínač jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný v = 1,2m
- Spínač sériový jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný v = 1,2m
- Spínač střídavý jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný v = 1,2m
- Spínač střídavý dvojitý jednopólový kolébkový 10A/250V, IP20, zapuštěný v = 1,2m
- Svítilno stropní zapuštěné 2x reflektor LED 25W/3000lm, 3000K, IP23 rozměry: 339 x 180 x 155 mm (d x š x v)
- Svítilno stropní zapuštěné 1x reflektor LED 25W/3000lm, 3000K, IP23 rozměry: 180 x 180 x 155 mm (d x š x v)
- Svítilno stropní zapuštěné LED 15W/1000lm, 3000K, IP43, opalový kryt rozměry: průměr 190 mm
- Svítilno nástěnné nouzové svítící při výpadku LED 1,2W doba provozu 3 hod.

Sít: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S  
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje  
Doplňková ochrana: proudový chránič  
doplňující pospojování  
Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě



HARTA

PROJEKT

Suchdolská 7/585  
165 00 Praha 6-Suchdol  
tel./fax.:220 920 037  
email:firma@harta-projekt.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE	PROJEKT SP
Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-2015
GEN. PROJEKTANT	M Plus spol. s r.o., U Průhonu 1589/13a, 17000 Praha 7	51605	ČÍSLO KOPIE	
INVESTOR:	Národní zemědělské muzeum Praha	POČET A4	6xA4	
		DATUM	4/16	
		VERZE	2	
		MĚŘÍTKO	1:50	
		ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	
EXPOZICE GASTRONOMIE		D.1.4.4	07	
k.ú.: Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7				
Silnoproudá elektroinstalace - osvětlení - 4.NP				