



POVODÍ VLTAVY

Zadavatel:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ: 150 24
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
IČO: 70889953

Veřejná zakázka:

Název: „DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř. km 9,276 – 12,398“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky: 642587

Věc: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám (ze dne 29.9.2016)

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř. km 9,276 – 12,398“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě požadavku obdrženého podle § 49 odst. 1 ZVZ, poskytuje podle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (č. 2)

1. Ve výkazu výměr jsou položky č. 143-151, z jejichž popisu není zřejmý rozsah a způsob provádění prací. V PD jsem o způsobu provádění opravy nic nenašel. Z uvedených výměr také není zřejmé, jestli se jedná o výměru opravované konstrukce nebo opravy samotné.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit a doplnit popis provedení a rozsah opravy tak, aby zadání bylo jednoznačné pro všechny uchazeče?

2. Ve výkazu výměr jsou položky č. 152-154 týkající se opravy konstrukcí stupňů. Uvedené výměry ale nekorespondují s položkami č. 149-151.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit rozsah provedení opravy a vysvětlit jak dospěl k uvedeným výměrám?

3. Ve výkazu výměr jsou položky č. 159-163 *Lože dlažby ze štěrkopísků*. Z PD ale vyplývá, že místo štěrkopísků bude využito betonového recyklátu vzniklého recyklováním betonového opevnění.

Dotaz: Může zadavatel doplnit k popisu položek *Lože dlažby ze štěrkopísků*, betonového recyklátu aby bylo zřejmé, že lze použít betonový recyklát vzniklý recyklováním betonového opevnění?

4. Všeobecně lze konstatovat, že VV – soupis prací, neodpovídá vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Předpisu č. 230/2012 Sb. (položka-měrná jednotka-výměra), položky týkající se VRN (v zadání pojmenováno „Doplňkové

měrná jednotka-výměra), položky týkající se VRN (v zadání pojmenováno „Doplňkové náklady“) jsou obsaženy pouze v Krycím listu v rozpočtu, ostatní položky neobsahují výpočet ani jednoznačný odkaz na ostatní dokumentaci. Výše uvedené skutečnosti neumožňují jednoznačné ocenění ani kontrolu uvedených výměr.

Dotaz: Uvede zadavatel VV do souladu s platnou legislativou tak, aby bylo možné jednoznačné ocenění a umožněna kontrola výměr?

Dodatečná informace zadavatele k požadavku (č. 2)

Ad 1) Položky č. 143-151 zahrnující část oprav existujících betonových stupňů (bez betonových prahů) v profilu toku na stavebních objektech SO 02, SO 05 a SO 06 jsou popsány (včetně uvedení rozsahu opravy) v technických zprávách (TZ) každého stavebního objektu, konkrétně v částech f) výkaz výměr a navazující výkresové části. Z textu jednotlivých položek soupisu prací i popisových částí jednotlivých výkazů výměr je zřejmé, že se jedná o výměry samotných oprav předmětných konstrukcí - vyčištění a sanace trhlin zalitím, odsekání betonu poškozených konstrukcí.

SO 02 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 15

SO 05 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 17

SO 06 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 16

S ohledem na výše uvedené zadavatel nebude popisy provedení a rozsahy oprav dále upřesňovat a doplňovat.

Ad 2) Položky č. 152-154 zahrnující část oprav existujících betonových stupňů v profilu toku na stavebních objektech SO 02, SO 05 a SO 06 se týkají jejich části, a to pouze betonových prahů – oprava přepadových a zajišťovacích prahů. Položky jsou shodně jako položky č. 149-151 popsány (včetně uvedení rozsahu opravy) v technických zprávách (TZ) každého stavebního objektu, konkrétně v částech f) výkaz výměr a navazující výkresové části.

SO 02 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 15

SO 05 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 17

SO 06 – TZ část f) výkaz výměr – položka č. 16

Položky č. 152-154 tedy s položkami č. 149-151 korespondují pouze nepřímo, jedná se o jinou část shodné konstrukce.

Při opětovné kontrole soupisu prací byly zjištěny nepřesnosti v souvisejících údajích technických zpráv částí f) výkazu výměr, na které tímto, nad rámec dotazu uchazeče, zadavatel upozorňuje.

SO 02 soupis prací – položka č. 152 uvádí správnou výměru opravy 24 m³, odpovídající položka č. 15 výkazu výměr (oprava přepadových a zajišťovacích prahů) uvádí chybnou výměru 9 m³.

SO 06 soupis prací – položka č. 145 uvádí správnou výměru opravy 7 m³, odpovídající položka č. 16 výkazu výměr (vyčištění a sanace trhlin zalitím) uvádí chybnou výměru 20 m³.

SO 06 soupis prací – položka č. 151 uvádí správnou výměru opravy 14 m², odpovídající položka č. 16 výkazu výměr (odsekání betonu poškozených konstrukcí) uvádí chybnou výměru 40 m².

SO 06 soupis prací – položka č. 151 uvádí správnou výměru opravy 19,4 m³, odpovídající položka č. 16 výkazu výměr (oprava přepadových a zajišťovacích prahů) uvádí chybnou výměru 20 m³.

S ohledem na výše uvedené zadavatel nebude rozsahy provedených oprav dále upřesňovat a vysvětlovat.

Ad 3) Zadavatel tímto potvrzuje, ve shodě s projektovou dokumentací, svůj požadavek na využití betonového recyklátu z původního opevnění jako podkladního lože části kamenné dlažby, část nepokrytá získaným recyklátem bude zajištěna šterkopískem. Uchazeč vyplní všechny související položky soupisu prací.

Ad 4) Zadavatel sděluje, že soupis prací s výkazem výměr není v rozporu s platnou vyhláškou – předpisem č. 230/2012 Sb. a obsahuje všechny požadované údaje.

Zadavatel nebude provádět úpravy soupisu prací ani výkazu výměr vyplývající z dotazu uchazeče kromě úpravy názvu položky B krycího listu (Doplňkové náklady) nahrazením textem „Vedlejší a ostatní náklady“.

S ohledem na opakující se podněty dalších uchazečů byl stávající, plně uzamčený soupis prací (kromě vyplňovaných položek) pro potřeby možnosti kopírování obsahu uzamčených položek do jiného rozpočtového programu upraven tak, aby umožňoval pouze jejich výběr a kopírování.

Všechny položky soupisu prací včetně uvedeného množství zůstávají beze změn a uchazeč je vyplní v požadovaném rozsahu dle bodu M.3 zadávací dokumentace stavby. Vyplňované položky byly zvýrazněny žlutým pozadím.

Zadavatel v návaznosti na prodloužení termínu pro podání nabídek upozorňuje na související prodloužení zadávací lhůty a s tím spojené termíny pro dobu platnosti dokladu o poskytnutí jistoty a příslibu bankovní záruky za řádné provedení díla. Zadavatel bude s přihlédnutím k výše uvedenému akceptovat i doklady, které byly vystaveny s původní platností zadávací lhůty.

Přílohou Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám je upravený soupis prací ze dne 29.9.2016.

V Praze dne 29. září 2016

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

②



RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

Ing. Tomáš Matějka
1. zástupce generálního ředitele