

Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

Stavební objekt SO2

Ř.km 48,614 ~ ř.km 48,830 administrativní kilometráž toku = km 0,542 – km 0,758 zaměření pro opravu toku. Začátek opravy úseku SO2 je osa silničního mostu v km zaměření 0,542 = PF 15 a konec úseku osa betonové lávky v km zaměření 0,758 = PF 20.

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopané rýhy.

Svahy toku budou v celé délce úseku SO2 opevněny kamennou dlažbou do betonu tl. 0,25 m, s podkladním betonem tl. 0,20 m po hranu.

Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

Stavební objekt SO3

Ř.km 48,830 ~ ř.km 48,959 administrativní kilometráž toku = km 0,758 – km 0,887 zaměření pro opravu toku. Začátek opravy úseku SO3 je osa betonové lávky v km zaměření 0,758 = PF 20 a konec úseku v km zaměření 0,887 = PF 24A = konec dlažby po hranu, schody LB..

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopané rýhy.

Svahy toku budou v délce km 0,758 – 0,875 opevněny kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do šterkopiskového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,0 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování, rozproštění humosní hlíny a osetí travním semenem.

V délce 12 m, km 0,875 – 0,887 je na levém břehu opevnění kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do šterkopiskového lože tl. 0,20 m po hranu.

Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

Výusti dešťové kanalizace – Majitelé byli požádáni, aby výusti označili, výusti nepoškodit, v případě, že výusti budou ve špatném stavu nebo budou poškozeny, uvažuje se, že budou v rámci stavby opraveny

Parcely na kterých se v zájmovém území nachází VVT Bobrůvka (Loučka), jsou ve vlastnictví státu, s kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství stanovil dne 14.2.2008 pod č.j. KUJI 11999/2008 sp.zn. OLVHZ 1898/2007 St-4 záplavové území VVT Bobrůvka (Loučka) na území kraje Vysočina v říčním km (19,080 ~ 60,000) včetně aktivní zóny.

Vlastní stavba se dotkne 1 upraveného VVT v naší správě IDVT 10100048, ČHP 4-15-01-0820, č. HM: 216042.

Z hlediska přímého správce VVT Bobrůvka (Loučka) nemáme k předložené projektové dokumentaci zásadních připomínek.

Při závěrečném kontrolním dnu bylo zpracovatelem PD konstatováno, že veškeré naše písemné požadavky, které jsme specifikovali dne 5. 10. 2015 pod č. j. PM0449/2015-01106/Šp, byly splněny.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p. ①
závod Dyje, provoz Bystřice n.P.
K Pernštejnu 626, PSČ 593 01
IČO: 70890013 DIČ: CZ70890013
tel: 566 550 286 fax: 566 550 510
E-mail: provozbystrice@povodi.cz

Ing. František Špatka
vedoucí provozu Bystřice n. P.

Přílohy

- žádost o vyjádření (1xA4)
- 1x paré PD (paré č. 9)