POTRUBÍ ÚT (4x) BUDE DEMONTOVÁNO
A ZVEDNUTO DO PODHLEDU
POZOR VYPOU?TN Í A ODVZDU?N?NÍ

POTRUBÍ JE VEDENO POD STROPEM
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ÚT-6x

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT-2x
BUDE DEMONTOVÁNO

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT-DN25i BUDE V CELÉ DÉLCE DEMONTOVÁNO.
NOVÉ POTRUBÍ ZE STROJOVNY VE STEJNÉ TRASE BUDE NAPOJOVAT
RADIÁTORY-U?EBNY, CHODBY, WC A DV? VZT JEDNOTKY VE STROJOVN? VZT.

DEMONTÁ? RADIÁTORU
LITINOVÝ RADIÁTOR
TRV15,R?15
DEMONTÁ? TRV15,R?15

DEMONTÁ? P?ÍPOJKY DN15
ZRU?ENO

ZRU?ENO
DEMONTÁ? RADIÁTORU
LITINOVÝ RADIÁTOR
TRV15,R?15
DEMONTÁ? TRV15,R?15

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ÚT
VEDENO POD STROPEM

STÁVAJÍCÍ STOUPA?KA

ODBO?KA HOREM
STÁVAJÍCÍ
STOUPA?KA

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA

POTRUBÍ ÚT (6x) BUDE DEMONTOVÁNO
A ZVEDNUTO DO PODHLEDU
ODBO?KA BUDE VEDENA SPODEM
POZOR VYPOU?TN Í A ODVZDU?N?NÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ÚT-
VEDENO POD STROPEM
BUDE VEDENO V PODHLEDU

HROMOSVODNÍ SVOD?Í

STÁVAJÍCÍ STROJOVNA ÚT

± 0,000 = 185.230m n.m. Bpv

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

INVESTOR :
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
IC: 00020478

ARCHITEKT :
Design4function s.r.o.
Ohradní 1443/24b
Praha 4
IC: 28365186
info@d44.cz
Design4function s.r.o.
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
tel.: 736 733 723, 604 565 139
e-mail: info@d44.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :
TT PLUS, a.s.
K Cihelně 425
190 15 Praha 9 - Satalice
+420 272 661 246
tt_plus@sentrum.cz

HIP : Ing. arch. Pavel Hrček
VYPRACOVAL : Ing. Karel Schwarz
ZODPOVÍDÁ : Ing. Karel Schwarz

AKCE :
VÝUKOVÉ PROSTORY MZe
Vestavba učeben ve 2. PP – budova Ministerstva zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

STUPEŇ DOKUMENTACE :
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DÍL : D

ČÁST : VYTÁPĚNÍ

NÁZEV PŘÍLOHY :
PŮDORYS 2.PP
DEMONTÁŽ

1.VYDÁNÍ :	DATUM:	ZAKÁZKA :	PARÉ :
08/07/2016	08/07/2016	817	

FORMÁT :	MĚŘÍTKO :
8 A4	1 : 100

STUPEŇ:	DÍL :	ČÁST :	ČÍSLO:	PŘÍLOHA:	REVIZE :
DPS	D	VYT	D.1.4.4.b.01	2PP	00