

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/36981

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
20. 10. 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Název veřejné zakázky	Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)

Dotaz:

K SO 05.6 Veřejné osvětlení je v TZ pouze tato informace:

SO-05.6. Veřejné osvětlení

Podél rubové strany štěny B2, N3, N4, B4, N5, B6, Z3 a N7 bude ve výkopu osazena chránička pro případné vedení veřejného osvětlení. Celková délka chráničky 980m. Chránička bude osazena za přítomnosti zástupce města Žamberk, který specifikuje, kde budou chráničky vyvedeny na terén.

Prosím o doplňující info. Položka je včetně výkopu a zásypu, druh a velikost chráničky a má být osazen zemní drát FE 10 ?

Odpověď:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že ve stavebním objektu SO - 05.6 v položce Zřízení chrániček pro vedení VO má být uvažováno pouze s dodávkou a uložením chráničky DN 90 (dvouplášťová trubka HDPE se jmenovitou velikostí 90mm) v požadované délce 980m. Zemní práce včetně zásypů jsou započítány v položkách objektů s tímto objektem sousedících - např. zdí. Dodávka a osazení zemního drátu nebude předmětem plnění uchazeče.


Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

 **Povodí Labe,**
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

