Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	VZD/16/41448	Ing. Kozlová / 739	18.11.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7

Název veřejné zakázky	**Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana**
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Forma a limit veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)
Dotaz:

V projektové dokumentaci je kotvení štětových stěn řešeno zemními kotvami D 32 mm do pažených vrtů D 150 mm a s kořenem délky 2m. Tomu neodpovídají položky ve VV, kde jsou uvedeny vrty D 56 mm a poměr výměry vrtů a materiálu (uvedena „trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 31,8 x 4,0 mm“) neodpovídá potřebnému rozsahu dodávky s přesahem 1 m na kotvu.

Upraví zadavatel položky ve VV podle předepsané technologie kotvení?

Odpověď:
Projektová dokumentace navrhuje kotvení štětových stěn pomocí zemních kotev o průměru 32mm. Tomu odpovídají i položky ve výkazu výměr, které uvádějí:

V položce 224122114 (vrty maloprofilové D do 56mm...)
Přesah materiálu nutného na vystrojení (trubka ocelová bezešvá) není započítán přesah na upínací mechanizmus - jedná se pouze o zabudovaný materiál.
Zhotovitel tuto položku ocení včetně této "montážní délky".

Materiál pro položku 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké... je součástí položky 283111111 Trubkové mikropiloty svislé...
V plném popisu této položky je dále uvedeno, že se jedná o piloty svislé s maximálním odklonem 60° od svislé plochy. Dále je v plném popisu uvedeno, že jde o trubkové mikropiloty svislé, část hladká D do 80mm.

Na základě výše uvedeného zadavatel nebude upravovat položky soupisu prací a dodávek

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html