PŮDORYS 2.NP

Poznámky:

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENO POLOHOPISNÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ (VČETNĚ KOPANÝCH SOND) A BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI A PŘÍ ZJIŠTĚNÉM NESOULADU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PŘIZVÁN PROJEKTANT!
2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VELKOKUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU OSAZENY A PŘIPOJENY DLE POKYNŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELŮ.
3. NA BATERIÍCH BUDE VŽDY STUDENÁ VODA VPRAVO A TEPLÁ (MOHANÁ) VODA VLEVO!
4. POČET DVÍŘEK A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ ARMATUR A ČISTÍCÍCH KUSŮ.
5. VÝŠKOVÉ KÓTY ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ JSOU ORIENTAČNÍ A JSOU VZTAŽENY PODLAHU PŘÍSLUŠNÉHO PATRA.
6. VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A NAPOJENÁ VELKOKUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU NA KANALIZACI NAPOJENA PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.

Legenda:

- ——— navržená kanalizace splaškové svody – systém "KG"
- ——○——○—— navržená kanalizace splašková odpady – PP zvukově izolující třívrstvé potrubí
- ——— ——— navržená kanalizace splašková pod stropem – PP zvukově izolující třívrstvé potrubí
- ——•——•—— navržená kanalizace tuková– svody – systém "KG", odpady – PP zvukově izolující třívrstvé potrubí
- ——— ——— navržená kanalizace tuková pod stropem – PP zvukově izolující třívrstvé potrubí – izolace tl. min. 20 mm
- — — — — navržená kanalizace připojovací potrubí – systém "HT"
- —/—/— navržená kanalizace připojovací kondenzační samospádem – hadice do pr. 20 mm
- —— —— vodovodní přípojka – viz samostatná část PD
- — · — navržená studená voda – PPR potrubí PN 20 svařované polyfúzně
- — · — navržená teplá voda – PPR potrubí PN 20 svařované polyfúzně
- — · — navržená cirkulace teplá vody – PPR potrubí PN 20 svařované polyfúzně

Legenda zařizovacích předmětů – viz technická zpráva

D.1.4e Zdravotně technické instalace

Generální projektant:

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292164

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. P. Zahradník	Zodp. projektant: ing. Pavel Zahradník	Kontroloval: ing. Pavel Zahradník
Kraj: Pardubický	Trasový úsek/Obec: Kladruby nad Labem	
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.		

ROINSTAL
ING. PAVEL ZAHRADNÍK
AŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003

Akce: PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SO 01 PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT	Formát:	BxA4
	Datum:	07/2016
	Účel:	DPS
	Č. zakázky:	3110-16-091
	Změna:	Č. kopie:
	Měřítko:	1:50
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP	Část dokumentace:	D.1.4e
	Č. výkresu:	04