



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/45605

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ  
12. 12. 2016

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky            | <b>Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana</b> |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                       |
| Název                            | Povodí Labe, státní podnik                            |
| Sídlo                            | Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové             |
| IČ                               | 70890005                                              |
| Forma a limit veřejné zakázky    | Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce          |
| Druh zadávacího řízení           | Otevřené řízení                                       |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)

**Dotaz:**

V dopise č.j. 2016/Šo/090-16412 z 06.12.2016 jsme požadovali po zadavateli statický posudek stávajícího objektu bývalého mlýna. V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 10 z 08.12.2016 se zadavatel k našemu požadavku vůbec nevyjádřil. Proto znovu důrazně žádáme o poskytnutí statického posudku stávajícího objektu vč. pasportu stavby. Domníváme se, že tento náš požadavek je více než oprávněný, neboť při oficiální prohlídce stavby a následně námi provedené další prohlídce se statickem v oboru pozemní stavby jsme vzhledem ke skutečně neutěšenému stavu objektu dospěli k jednoznačnému závěru, že stávající statické posouzení je nezbytně nutné.

Co se týče řešení podchycení dotčeného objektu, tuto problematiku zadavatel vůbec v PID neřeší.

Dále zadavatel v dodatečných informacích č. 10 uvádí, že vlastní podbetonování je řešeno zvýšením kubatury betonu dříku přilehlé zdi. S tímto vyjádřením nesouhlasíme, protože řešení statického zajištění stávající budovy mlýna by mělo být řešeno odděleně od ostatních konstrukcí v samostatném dílu rozpočtu. Nebo se zadavatel domnívá, že dřík zdi = podbetonování základů objektu? Je detailním technickým řešením zvýšení kubatury betonové směsi v jiných položkách?! Nyní před zahájením prací není možné množství prací a betonu přesně určit, proto vyjádření zadavatele o zvýšení kubatury betonu v jiné položce je odpověď nekompetentní. Celkový postup zadavatele rozhodně neodpovídá příslušným ustanovením Zákona č. 137/2006 Sb., zejména pak § 6 a § 44 odst. 4 písm a) a b).

Z výše uvedených skutečností vyplývá závažnost našich dotazů a další postup zadavatele neočekáváme ve smyslu odpovědi s odůvodněním, že je již po termínu možnosti vznést dotaz, nebo neodpovědi.

**Odpověď:**

Problematika statiky stávajícího objektu byla v době tvorby prováděcí projektové dokumentace posouzena autorizovanou osobou v oboru statika staveb, statické posouzení proběhlo přímo v místě lokality a závěry byly přeneseny do projektové dokumentace pro provádění stavby.

Znovu zdůrazňujeme, že pouze v případě, že během bouracích prací budou zjištěny nevhodné základové poměry budovy, které by narušily její statickou stabilitu, projektant uvažuje s podepřením rohu budovy podbetonováním nevhodného základu do hloubky základové spáry nábrežní zdi.

V tomto případě je počítáno se zvýšenou kubaturou (cca 10 - 15 m<sup>3</sup>) betonu na podbetonování základu, která je obsažena v položce č. 37 kód 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF4 u stavebního objektu SO 01.3. Nábrežní zeď N2.



Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(9)

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

