



Národní hřebčín Kladruhy nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČO 72048972, DIČ CZ 72048972

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Zadavatel: **Národní hřebčín Kladruhy nad Labem, s. p. o.**
Se sídlem: Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastoupena: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 720 48 972

Název veřejné zakázky: **Realizace provozně stravovacího objektu**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel obdržel ve lhůtě k podání nabídky žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 8: Žádáme tímto o vysvětlení odpovědi na první dotaz, obsažený ve vysvětlení č. 1:

1. V článku 6.2., písm. b) ZD je požadováno doložení dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajících předmětu veřejné zakázky.

Postačí doložení oprávnění k podnikání pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo jsou potřeba ještě další živnostenské listy? Pokud ano, prosíme o specifikaci, které.

V odpovědi je uvedeno, že předmětem VZ jsou stavební práce včetně gastrozařízení, vše dle specifikace v PD a položek v rozpočtu. Stejně tak v ustanovení 3.6. ZD je uveden doplňkový popis Průmyslové kuchyňské zařízení. Zadavatel tak požaduje, aby dodavatel doložil i oprávnění k dodání a instalaci gastrozařízení specifikovaného v PD.

Žádáme zadavatele o stanovisko, zda-li tedy postačí, když kromě živnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování uchazeč rovněž doloží živnostenský list pro předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

a to pro obory činnosti:

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů,

přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba strojů a zařízení

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků





Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČO 72048972, DIČ CZ 72048972

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Odpověď č. 8: Zadavatel požaduje doložit i živnostenské oprávnění k předmětu podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Dotaz č. 9: Žádám o bližší specifikaci (případně referenční výrobek) na keramickou dlažbu a obklady.

Odpověď č. 9: Keramická dlažba a obklady jsou popsány ve specifikaci materiálů na konci technické zprávy Arch. stav. řešení a v technické zprávě samotné. Další požadavky jsou uvedeny ve skladbách podlah. Smykový součinitel konečného výrobku musí odpovídat určenému provozu dle ČSN, případně DIN. Vzhledem k režimu VZ není možné uvádět referenční výrobky.

Dotaz č. 10: U výplní otvorů je požadavek fólie v imitaci dřeva - bude tato fólie jen z exteriéru nebo i z interiérové strany?

Odpověď č. 10: Folie bude z obou stran profilů výplní otvorů - interiérové i exteriérové.

Dotaz č. 11: Ve výpise prvků a v průkazu energetické náročnosti budov jsou rozdílné požadované hodnoty prostupu tepla. Ve výpise prvků je požadavek $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, ale v PENB je $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Žádám tedy o upřesnění těchto hodnot.

Odpověď č. 11: Závazné jsou hodnoty uvedené ve výpisu prvků. V PENB, které je přílohou DPS, se na straně 1 pro okna uvažuje hodnota $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, stejná jako ve výpise prvků. Dle našeho názoru jsou hodnoty v souladu.

Dotaz č. 12: Dle odborné firmy na výplně otvorů nelze vyrobit plastová okna z prvoplastu ve třídě A, buď lze vyrobit okno z recyklátu ve třídě A nebo z prvoplastu ve třídě B. Žádám tedy o upřesnění.

Odpověď č. 12: Na českém trhu existuje řada výrobců a produktů, které splňují obě dané kvalitativní podmínky - požadavek na prvoplast a provedení profilu ve třídě A.

V Kladrubech nad Labem dne 15. 12. 2016

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Lenka Suchánková
Administrátorka veřejných zakázek
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

