

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.



Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves
IČ 00027014, DIČ CZ00027014

V Praze dne 8.12.2016

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupena JUDr. Magdou Hovorkovou, na základě plné moci

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavení práce

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2016 Ř 884

Předmět veřejné zakázky:

Provedení 2. etapy sanace obilného sila, které se nachází v areálu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

Při kontrole výkazu výměr ploch jsem zjistil rozdíly proti výkresům – navýšení cca o 10%

Bude možné tyto rozdíly uplatnit jako vícepráce ?“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

V případě, že dokončení díla bude vyžadovat provedení prací, které nejsou zahrnuty ve výkazu výměr (a tedy v položkovém rozpočtu), bude postupováno dle článku 9.4. smlouvy o dílo, který říká, že:

„V případě potřeby dalších prací v rozpočtu nezahrnutých nebo v případě změn vyžádaných objednatelem budou tyto řešeny zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemným dodatkem k této smlouvě dle ustanovení 15.3. Tyto změny budou účtovány dle skutečně provedených prací při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS v úrovni k datu podpisu této smlouvy o dílo nebo ve výši prokázaných nákladů a cena bude projednána před jejich uskutečněním.“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

vzhledem k požadavku provedení prací v zimním období a to jak zahájení tak ukončení se dotazujeme, jakým způsobem bude řešena situace, kdy nebude možno z klimatických důvodů aplikovat skladby sanačních hmot a materiálů, u kterých je naprosto jasně stanovena aplikace z důvodu nabytí požadovaných vlastností při teplotách +5°C (prostředí i podkladu). Zda bude realizace stavby přerušena do doby vhodných klimatických podmínek a tím tedy dojde k prodloužení termínu realizace. Náš dotaz vyplývá ze skutečnosti, že předmětnou konstrukci prakticky nelze zateplit pro provedení požadovaných prací.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.



Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves
IČ 00027014, DIČ CZ00027014

Upozorňujeme, že v případě požadavku objednatele provádět práce v nevhodných klimatických podmínkách nelze po zhotoviteli požadovat převzetí záruky.“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Termín dokončení se z důvodu nevhodných klimatických podmínek posouvat nebude.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková

na základě plné moci