



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_di_splay_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/46654

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ

16. 12. 2016

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Jak bude řešen odvod kondenzátu od stávajících jednotek?

Odpověď:

Odvod kondenzátu je řešen u stávajících jednotek samospádem v profesi ZTI – v lištách po zdi.

2)

Dotaz:

Měděné potrubí pro nové klimatizační jednotky bude vedeno SDK podhledem nebo v lištách po stěně?

Odpověď:

Bude vedeno v SDK podhledech.

3)

Dotaz:

Jak bude řešen odvod kondenzátu od vnitřních jednotek? Samospádem nebo čerpadly pro odvod kondenzátu?

Odpověď:

Budou osazena čerpadla kondenzátu v dodávce VZT.

4)

Dotaz:

Prosím o štítek stávajících vnitřních jednotek určených k přesunutí, případně informaci o typu, značce a výkonu jednotek, abychom mohli určit správné dimenze potrubí.

Odpověď:

Viz příloha.



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Příloha: Štítky stávajících jednotek

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

