



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČO 72048972, DIČ CZ 72048972

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Zadavatel: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.**
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastoupena: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 720 48 972

Název veřejné zakázky: **Realizace provozně stravovacího objektu**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel obdržel ve lhůtě k podání nabídky žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 17: *U oboru "Technika prostředí staveb" jsou specializace pro vytápění a VZT, zdravotní techniku, elektrotechnické zařízení. Kterou specializaci požadujete?*

Odpověď č. 17: Zadavatel požaduje, aby účastník předložil osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Technika prostředí staveb“, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě, specializace není rozhodná. Postačí tedy prokázání jakékoli specializace v oboru „Technika prostředí staveb“.

Dotaz č. 18: *V PD VZT v Knize standardů je uvedeno , že : V souladu s názorem EVIA lze toto zařízení deklarovat jako procesní VZT, která je vyjmuta z působení nařízení komise EU č.1253/2014 - tzv. Ekodesign větracích jednotek*

Dle informace našich dodavatelů VZT o Nařízení EU č. 1253/2014 Ekodesign toto Nařízení nepřipouští žádné výjimky a musí se jím řídit všichni výrobci VZT jednotek v EU.

Vzhledem k tomu, že v předané projektové dokumentaci VZT jsou vzduchotechnické jednotky, které neodpovídají tomuto nařízení, žádáme zadavatele o vyjádření jakým způsobem bude postupováno při realizaci, ukáže-li se , že navržené VZT jednotky nebude možné vyrobit a dodat na stavbu ?

Odpověď č. 18: Dle našich zkušeností a našeho názoru je situace následující. Nařízení EU č. 1253/2014 obsahuje nejasné body, které jsou překládány a vysvětlovány různými způsoby. Odborná veřejnost v současné době čeká na jednoznačné metodické pokyny tvůrců nařízení, aby došlo k precizování a jednoznačnému výkladu uvedeného nařízení.





Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČO 72048972, DIČ CZ 72048972

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

V této zakázce jsme postupovali dle dostupného výkladu směrnice sdružením EVIA a v souladu s překladem Ing. Miloše Laina, Ph.D. k této problematice (text Ing. Laina byl publikován a je dostupný zde: <http://vetrani.tzb-info.cz/13613-pozadavky-na-ekodesign-vetracich-jednotek>).

Jednotky použité v dokumentaci pro provádění stavby byly konzultovány s výrobcí VZT jednotek. V současné době jsou na trhu dostupné jednotky několika výrobců, které projektem nastavené parametry splňují. Stejným způsobem bylo v letošním roce postupováno již ve více realizacích.

Dotaz č. 19: Prosím o přesnější nákresy (pohledy) kuchyňských linek.

Odpověď č. 19: Schématické pohledy a půdorysy kuchyňských linek jsou na výkrese Specifikace kuchyňských linek, který je přiložen k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 20: Pol. 345 Dodávka a montáž požárně bezpečnostního informačního systému - dle výpisu prvků O2 (Arch.stav.) - kolik kusů tabulek tento soubor obsahuje?

Odpověď č. 20: Předpokládáme, že počet tabulek bude do 30 ks. Ve výpisu prvků u položky O2 je uvedeno, že počet a typ tabulek bude specifikován specialistou na požární orientační systémy jako součást dodávky.

V Kladruzech nad Labem dne 20. 12. 2016

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Suchánková

Lenka Suchánková
Administrátorka veřejných zakázek
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

