

*Voda je život, chraňme ji!* ®

AW-DAD, s.r.o.  
Liberecká č.p. 778/10  
412 01 Litoměřice, Předměstí

*Naše značka*  
VP/20160524

*Vyřizuje / linka*  
Gemeriová/170

*Mladá Boleslav*  
8.7.2016

**parc.č. 712/1, k.ú. Vinařice u Dobrovice, Dobrovice**

**Vinařický potok, IDVT 10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř. km 0,000 - 1,600**

**Povodí Labe, s.p.**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s.

*Zvolený polygon zájmového území je příliš rozsáhlý (mimo měřítko). Nelze poskytnout podrobnější mapové podklady.*

Pozemky se nacházejí v pásnu ochrany zdroje pitné vody II. stupně. Podmínky pro stavbu v pásnu stanoví příslušný vodoprávní úřad

**Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

**Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),**

ve znění pozdějších předpisů, ani **podle zákona č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů. Požadujeme předložení zejména koordinační situace stavby se zákresem našich zařízení, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

**Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní.** Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

**Vytyčení vodohospodářských zařízení:**

Vodovod – Benátky nad Jizerou	Jan Hadrbolec	326 362 004 326 362 020	<a href="mailto:jhadrbolec@vakmb.cz">jhadrbolec@vakmb.cz</a>
Kanalizace	Miroslav Kuhn	326 376 229 326 376 191	<a href="mailto:mkuhn@vakmb.cz">mkuhn@vakmb.cz</a>

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz) nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 247, 326 376 237, 326 376 170.**

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek