



- Samoregulační kabel FroStop Black
- _____ Kabel H05RR-F 3x2,5mm v celé délce v chrániče
- ◆ spojka TE-01-CR
- spojka CCE-03-CR

SO 401 – VYHŘÍVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU

Zhotovitel: ELPRO <small>Z IBERECÁ, spol. s r. o. BARVIŘSKÁ 12, LIBEREC 3</small> Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 elpro@elproinvest.cz	vypracoval	J. ČAVOUSKÝ		Objednatel	Povodí Labe s.p.	
	zodp. projektant	ING. STANĚK		Zak. číslo	16020	
	tech. kontrola			Datum	03.2016	
	investor	Povodí Labe s.p.		Stupeň	DSP/RDS	
	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze				Paré :	Č. výkresu
	SO 401 – VYHŘÍVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU					
SCHÉMA						E 2