



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/17/3995

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ

27. 01. 2017

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

**VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru**

Identifikační údaje o zadavateli

Název  
Sídlo  
IČ

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

3)

### Dotaz:

V případě, že na základě nových rozborů dle platné legislativy včetně zrnitostních rozborů, bude možno uložit sediment na ZPF, je nutno zajistit plochu na ZPF a provést množství pozadových rozborů. To znamená při max. mocnosti uložení sedimentu ve vrstvě do 10cm, více než 300.000m2 pozemků. V záměru opravy je zmíněno cca 10% těchto pozemků, patrně bylo míněno uložení ve větší vrstvě, což dle vyhlášky č.257/2009, příloha 5, nejde. Zhotovitel tedy musí zajistit zbytek pozemků (může se jednat o desítky pozemků a vlastníků), zajistit souhlasy vlastníků pozemků a nájemců pozemků a dále zajistit souhlasy majitelů přístupových komunikací? Jak bude postupováno, pokud nebude možno zajistit dostatečné množství pozemků?

### Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel vyprojektoval ekonomicky nejvýhodnější způsob využití nebo odstranění nánosů po jejich vytěžení ze zásobního prostoru VD (projednání a smluvní zajištění vhodných pozemků pro využití sedimentu v okruhu ekonomické udržitelnosti a případné navrzení likvidace zbývajícího sedimentu uložení na skládku) v souladu s platnými právními předpisy.

Dále zhotovitel doloží potřebné doklady, prokazující realizovatelnost jím navrženého řešení (např. souhlasy vlastníků a uživatelů pozemků, předběžný souhlas skládky, protokoly o provedených odběrech a rozbořech vzorků těžných nánosů).

4)

### Dotaz:

V případě, že na základě nových rozborů dle platné legislativy bude možno uložit sediment na terén, bude nutno zajistit tyto plochy a zajistit souhlasy vlastníků pozemků u přístupových komunikací? Pokud je standardně výška uložení sedimentu uvažována více než 1m, je nutno zajistit také studii ovlivnění krajinného rázu zpracované autorizovanou osobou. Dále by bylo nutné zajistit souhlas orgánu ochrany přírody k umístování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit či změnit krajinný ráz, k čemuž je nutné doložit biologické hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Je to takto uvažováno?

**Odpověď:**

Ano, v tomto případě je takto uvažováno. Zhotovitel zajistí potřebná pravomocná povolení pro realizaci stavby. Více viz odpověď č. 1.

5)

**Dotaz:**

Zadavatel požaduje zajištění veškerých povolení a výjimek dle zákona č.114/1992 Sb. V případě požadavku úřadu například na zjišťovací řízení, hlukovou studii a další bude toto po zhotoviteli požadováno? Jaký rozsah činností máme uvažovat pro zpracování cenové nabídky?

**Odpověď:**

V případě požadavku správního orgánu na zajištění zjišťovacího řízení, hlukové studie a podobných, nebude tyto zadavatel po zhotoviteli požadovat.

Rozsah činností pro zpracování cenové nabídky je dán návrhem smlouvy o dílo.

Hana Pištová  
vedoucí oddělení investic západ  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**