

NAŠE ZNAČKA
PM02659-1/2016-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 21. 2. 2017

Vysvětlení dokumentace zadávacího řízení – Jez Spytihněv - oprava mostovky

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Jez Spytihněv - oprava mostovky**“ obdržel dne 15. 2. 2017 dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Uvádí zde přesné znění dotazů a poskytuje k nim následující odpovědi.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 201 je položka 5 Odstranění krytu vozovek z dlažebních kostek s odprodejem dlažby zhotoviteli. Není stanovena částka, za kterou bude dlažba odprodána.

Odpověď:

Cenu za odprodej kostky nabídne zhotovitel. Může se jednat se o minusovou nebo nulovou položku. Je pouze na dodavateli, jak ji ocení. Bude zahrnuta do kompletní ceny za celý předmět zakázky, tato položka nebude hodnocena samostatně.

Dotaz č. 2

Dále postrádám ve výkazu výměr položku vybourání stávajícího zábradlí.

Odpověď:

Vybourání stávajícího zábradlí je v SO 201 pol. č. 37. Zadavatel předpokládá odvoz zábradlí do šrotu.

Dotaz č. 3

Máme jeden dodatečný dotaz pro objekt SO 201:

Všeobecné konstrukce a práce		
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	25,980
podklad pod dlážděnou vozovku: $306,0 \times 0,07 = 21,420$ [A]		
výkop za opěrami a křídly: $4,0 \times 0,2 \times (4,0 + 1,7) = 4,560$ [B]		
Celkem: $A+B=25,980$ [C]		

Zemní práce		
Odstranění krytu vozovek z dlažebních kostek včetně podkl s odprodejem dlažby zhotoviteli	M3	15,300
V celém úseku: $4,0 \cdot 0,05 \cdot 76,5 = 15,300$ (A)		

1. Jakou cenu za odprodej drobné kostky má uvažovat uchazeč?
2. Odstranění krytu vozovky proběhne na tl. 15 cm (10+5), ve výkazu výměr uvedeno pouze 5 cm !
3. Navazující poplatek za skládku - suť - ve výkazu výměr uvedeno 7 cm.

Odpověď k bodu 1:

viz odpověď výše

Odpověď k bodu 2:

Položka zahrnuje „Odstranění krytu vozovek z dlažebních kostek včetně podkladu. Dodavatel do této položky zahrne odstranění drobných kostek v tloušťce 5 cm a podkladní vrstvy v tloušťce 7 cm. Skladba je 5+7 cm, ne 10+5 cm.

Odpověď k bodu 3:

Poplatek za skládku suti je vyřešen položkou č. 2 a jedná se o podkladní vrstvu (lože) dlažby v tloušťce 7 cm. Kotku si odkoupí zhotovitel stavby.

Současně zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 1. 3. 2017 do 10:00 hodin.**

Dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele a zaslány prostřednictvím emailu všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla dokumentace poskytnuta.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Dr. Ing. Antonín Tůma
pověřen řízením Povodí Moravy, s.p.