

Věc: **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Klimatizace“**

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves,
IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2016 Ř799

Předmět veřejné zakázky:

Vybudování nové klimatizace pro 3.NP hlavní budovy zadavatele

Zadavatel obdržel níže uvedený požadavek na dodatečné informace týkající se uvedené veřejné zakázky:

„Dobrý den,

prosím o vysvětlení rozporu v zadávací dokumentaci, kde ve výkazu výměr je uvedeno 18ks
nástěnných jednotek 1,7 kW, ale v půdorysu je jich zakresleno 19ks. Děkuji.“

**Dodatečné informace: Platí počet ks zakreslených v půdorysu, tj. 19 ks nástěnných jednotek.
Žádáme dodavatele o úpravu výkazu výměr. Děkuji.**

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková
na základě plné moci