

Věc: **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Klimatizace“**

Zadavatel:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves,
IČ 00027014, DIČ 00027014, zastoupen doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc. Ph.D., ředitelem

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2016 Ř799

Předmět veřejné zakázky:

Vybudování nové klimatizace pro 3.NP hlavní budovy zadavatele

Zadavatel obdržel níže uvedené požadavky na dodatečné informace týkající se uvedené veřejné zakázky:

1. „Dobrý den, prosím o potvrzení zda si je investor vědom, že v projektu má na střeše instalovanou jednotku o výkonu 40kW chladicího výkonu na kterou má napojeno 57,2 kW chladicího výkonu na vnitřních jednotkách. Což může mít za následek při extrémních venkovních teplotách problémy s chlazením.“

Dodatečné informace: Specifikace adekvátně upravena. V příloze zasílám upravený výkaz výměr.

2. Dobrý den, ze zadávací dokumentace není patrné, z jakého materiálu jsou stěny, kterými je potřeba udělat prostupy. Rádi bychom se tedy dotázali na stavební materiál, ze kterého jsou zhotoveny tyto stěny.

Dodatečné informace: Příčky jsou cca 10-12 cm silné s materiálu Ytong nebo z příčekovek. Stropní konstrukce je železobetonová tloušťky cca 40 cm.

3. Dobrý den, rád bych se k výše uvedené zakázce zeptal na upřesnění některých údajů:
1) umístění rozvaděče v 1.PP (na začátku, uprostřed, na konci chodby - od hlavního schodiště) ?
2) umístění rozvaděče v 3.NP (na začátku, uprostřed, na konci chodby - od hlavního schodiště) ?
3) volné pozice pro umístění jističe vnější jednotky
4) volné pozice pro umístění jističů vnitřních jednotek - počet (pro rozdělení do několika okruhů)
5) tloušťka a materiál stropů - pro nacenění prostupů ?

**Dodatečné informace: Zadavatel nepovažuje informace za podstatné pro zpracování nabídky.
Dotaz č. 5 zodpovězen výše.**

Vzhledem k tomu, že se změnila specifikace technologie a výkaz výměr, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 4.4.2017, 9:45 hod. Otevírání obálek proběhne dne 4.4.2017 v 10:00 hod. v sídle zadavatele.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

JUDr. Magda Hovorková
na základě plné moci