

539/1
KOMUNIKACE

35/1
SO - 1.1

SO - 2.2


SO - 2.1

35/2

DVOREK

dvorek

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ



37/2

Legenda:

- NTL domovní plynovod – zemní vedení PE100 SDR 11, 40x3,7
- NTL domovní rozvod plynu – TR. Cu 35x1.5
- STL plynový rozvod – stávající

DOMOVNÍ PŘÍPOJKA
VÝKOP VE STÁVAJÍCÍM CHODNÍKU
CHODNÍK VYDLAŽDĚN BET. DLAŽBOU 30x30x4 cm
dl. výkopu 48 m

STÁVAJÍCÍ
PLYNOMĚR PRO ODBĚRNÉ MÍSTO
č. p. 2

MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
STL PLYN. ROZVOD
STÁVAJÍCÍ BUDNÍK – REZERVA pro č. p. 3
STL ROZVOD PLYNU UKONČEN HUP

—REGULÁTOR TLAKU PLYNU B6
—PLYNOMĚR DODÁVKA PLYNÁREN
—ROZPĚRKA
—ELEKTROTVAR. PŘECHODOVÁ VLOŽKA VNĚJŠÍ
ZÁVIT 40-1"

STL PLYNOVÝ ROZVOD
VEŘEJNÁ ČÁST

KOMUNIKACE

± 0,000 = 208,34 m

		INVESTOR: NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, s. p. o. 533 14 Kladruby nad Labem			
		STAVBA: par.č. 35/1, č. p. 3, 533 14 Kladruby nad Labem			
VYPRACOVAL: Ing. Josef Kučera		OBJEKT: OBNOVA OBJEKTU č. p. 3 OBSAH: SITUACE domovní plynovod - zemní část SO - 5.1			KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Kučera					
HIP: Ing.arch. Miroslav Kroulík					
DATUM: 09/2016	STUPEŇ: DPS	FORMÁT: A2	MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO DOKUMENTACE: 015	ČÍSLO VÝKRESU: 2