

Akce:	Rekonstrukce haly K
Místo:	Národní zemědělské muzeum
Stupeň:	Čáslav pro stavební povolení
Zakázka číslo:	089 100 13 00

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU HALA K

Popis objektu

- ocelové příhradové nosné rámy se středovým kloubem, samostatné rámy čelních fasád
- stěny zevnitř bez tepelných výplní, bez podhledu, bez podezdívky, pouze obetonování soklu z vnitřní strany v. cca. 150mm
- fasáda a střecha z vlnitého plechu
- 28 střešních světlíků, 21+21 oken na podélných stranách, 800/400mm
- vrata 2ks 5900/3950 mm jsou umístěna v čelech haly, konstrukce: krajní pole otevíravá, vnitřní posuvná

stav:

- celková koroze nosných prvků, opláštění částečně zkorodované a zohýbané
- betonová základová (podlahová) deska poškozená zejména po obvodu









