

V Praze dne 11. 5. 2017

Dodatečná informace č. 3 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 750 75 741, sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

V položkovém rozpočtu jsme nezastihli výměry na očištění a nátěr stávající ocelové konstrukce na které bude nově namontováno nové opláštění z PUR panelů. Dle množství a výpočtu rozsahu v doplněném výkazu výměr se nám zdá, že množství je vztaženo k celkové ploše stávajícího opláštění což není správné, neboť to bude zdemontováno s tím, že zůstane pouze nosná ocelová konstrukce, která by měla být očištěna a nově natřena. Množství je dle našeho názoru nadhodnocené. V souvislosti s tímto problémem je nutno ještě upozornit, že výkaz výměr neobsahuje rovněž demontáž stávajícího opláštění a jeho likvidaci což by rovněž mělo být nově doplněno.

Odpověď:

V souvislosti s výše uvedenými dotazy zadavatel uvádí následující.

Výměra nátěru je v položkovém rozpočtu uvedena správně, tj. jedná se o výměru pouze nosné ocelové konstrukce, která zbude po demontování opláštění. Výpočet byl proveden dle požadavku URS.

V souvislosti s dotazem ohledně demontáže a likvidace stávajícího opláštění zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že poskytnutý výkaz výměr rozšiřuje o níže uvedené položky:

D 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
69	K	767134802	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	494,986		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		původní kce					
	VV		stěny					
	VV		62,519+63,013+183,429+186,025		494,986			
	VV		Součet		494,986			
70	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	607,298		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		původní kce					
	VV		střecha					
	VV		13,40*43,10*1/0,951 "cos 18°		607,298			
	VV		Součet		607,298			
80	K	767991119R	Montáž a dodávka okna ozn.1, dle specifikace v tab výplně otvorů	kg	6 200,348		0,00	
	VV		původní kce					
	VV		stěny					
	VV		62,519+63,013+183,429+186,025		494,986			
	VV		střecha					
	VV		13,40*43,10*1/0,951 "cos 18°		607,298			
	VV		Součet		1 102,284			
	VV		1102,284/(0,80*2,00)*9		6 200,348			
	VV		Součet		6 200,348			

S ohledem na shora uvedené změny uveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele aktualizovaný výkaz výměr.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel rovněž pro vyloučení pochybností sděluje, že veškeré výnosy za likvidaci demontovaných druhotných surovin (tj. surovin, resp. materiálu, které lze zpeněžit) budou náležet dodavateli.

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek, když prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nabídky je možné podávat nejpozději do 18. 5. 2017 do 13:00 hodin.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci

