

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 38881/2017

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Zdeněk Madej/432
zdenek.madej@kraj-lbc.cz

LIBEREC
19. května 2017

**VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu
– sdělení k udržovacím pracím**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 17. května 2017 od Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, ohlášení udržovacích prací na stávající stavbě – vodní nádrži VD Josefův Důl na Kamenici, v ř.km. 30,2, konkrétně na šachtě bezpečnostního přelivu, pozemek st. p. č. 408, 411 a č. parc. 697, 626/14, 703, 699 a 1317/10 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou.

Ohlášení udržovacích prací podle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona bylo doloženo dokumentací pro provedení stavby zpracovanou Ing. Tomášem Klemšou v březnu 2017, č. P 2497/17 2007/008. Účelem prací je oprava betonů válcové části šachty bezpečnostního přelivu mezi nálevkou a spodním kolenem šachty. Beton je v těchto místech degradovaný s hlubokými dutinami, nízkou soudržností, v místech pracovních spár s průsaky. Oprava bude provedena injektáží průsaků a opravou povrchu šachty, v rozsahu předložené projektové dokumentace.

Krajský úřad dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že k výše uvedeným ohlašovaným udržovacím pracím nemá námitek.

otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

obdrží:

Povodí Labe, státní podnik