SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOVÝM PŘELIVEM
M 1 : 100



PŘÍČNÝ REZ ŠACHTOU BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU AKTUÁLNÍ STAV

PŘÍČNÝ REZ OSTĚNÍM TYPU **A**
M 1 : 50



PŘÍČNÝ REZ OSTĚNÍM TYPU **B**
M 1 : 50



INJEKTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE, VRTNÉ SCHÉMA
M 1 : 50



POHLED NA ROZVINUTÝ PLÁŠŤ ŠACHTY V ÚROVNI TĚSNÍCÍHO PRSTENCE - VÝŘEZ
M 1 : 50



ÚROVEŇ INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ II. POŘADÍ (II.1 - II.12)

ÚROVEŇ KONTROLNÍCH VRTŮ (K.1 - K.4)
ÚROVEŇ INJEKTÁŽNÍCH PRSTENCŮ (726,50; 720,00; 715,00; 710,00 m n.m.)

ÚROVEŇ INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ I. POŘADÍ (I.1 - I.12)

PŘÍČNÝ REZ ŠACHTOU BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU PO INJEKTÁŽI

V ÚROVNI PRACOVNÍ SPÁRY
M 1 : 50



V ÚROVNI PRSTENCOVÉ INJEKTÁŽE
M 1 : 50



VRTNÉ SCHÉMA, INJEKČNÍ PRÁCE

INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY BEZ VÝRAZNÉHO POVRCHOVÉHO POŠKOZENÍ OSTĚNÍ
M 1 : 10

OSTĚNÍ TYPU **A**



OSTĚNÍ TYPU **B**



INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY V MÍSTĚ POŠKOZENÉHO OSTĚNÍ
M 1 : 10

OSTĚNÍ TYPU **A**

ROZSAH ODBOURÁNÍ



INJEKTÁŽ, VÝPLŇ PORUCHY



OSTĚNÍ TYPU **B**

ROZSAH ODBOURÁNÍ



INJEKTÁŽ, VÝPLŇ PORUCHY



LEGENDA:

- INJEKTÁŽ PO CELÉ DÉLCE VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY BETONOVÉHO OSTĚNÍ
- PRSTENCOVÁ INJEKTÁŽ STYKU BETONOVÉHO OSTĚNÍ A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE ŠACHTOVÉHO PŘELIVU A ODPADNÍ ŠTOLY
- ROSTLÝ TEREN, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

POZNÁMKA:

- V ÚROVNI KAŽDÉHO INJEKČNÍHO PRSTENCE BUDOU PROVEDENY INJEKTÁŽNÍ VRTY I. A II. POŘADÍ
- V ÚROVNI KAŽDÉHO INJEKČNÍHO PRSTENCE BUDE PROVEDEN MINIMÁLNĚ JEDEN KONTROLNÍ VRT **K.**

- DÉLKA KONTROLNÍCH VRTŮ 0,8 - 1,0 m,
- DÉLKA INJEKČNÍCH VRTŮ 0,6 - 0,8 m,

- CELKEM VRTŮ JEDNOHO TĚSNÍCÍHO PRSTENCE: 24 + 1 KONTROLNÍ

- SKUTEČNÁ SPOTŘEBA INJEKČNÍCH MATERIÁLŮ BUDE DOKLADOVÁNA DOLOŽENÝM OBALOVÝM MATERIÁLEM,

- VRTY PRO INJEKTÁŽ PRACOVNÍCH SPÁR BUDOU PROVÁDĚNY TAK, ABY PŘEŤALY PRACOVNÍ SPÁRU PŘIBLIŽNĚ V POLOVINĚ ODBOURANÉ KONSTRUKCE,
- VRTY PRO INJEKTÁŽ PRACOVNÍCH SPÁR BUDOU PROVÁDĚNY VYSTŘÍDANĚ, Z OBOU STRAN PRACOVNÍ SPÁRY,
- ROZESTUP VRTŮ INJEKTÁŽE PRACOVNÍCH SPÁR BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ ROZEVŘENÍ SÁRY A ROZSAHU VYPLNĚNÍ Z JEDNOHO VRTU, JINAK V ROZESTUPU 150 - 400 mm,
- VÝSLEDNÝM STAVEM BUDE VYPLNĚNÍ CELÉ PLOCHY PRACOVNÍ SPÁRY,

výškový systém: Balt po vyrovnání

VYPRACOVAL: ING. K. WIMMER	KRESLIL: ING. K. WIMMER	ZODP. PROJEKTANT: ING. T. KLEMŠA	KONTROLOVAL: ING. D. RICHTR
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY: VD JOSEFŮV DŮL			
AKCE: VD JOSEFŮV DŮL - OPRAVA ŠACHTY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU		PROJEKT Č.: P 2497 / 17	ARCHIVNÍ Č.: 2017 / 008
		DATUM: 3 / 2017	STUPEŇ: DPS
		FORMÁT: 4 A4	
OBSAH: **SO 01 - INJEKTÁŽ PRŮSAKŮ, ZAJIŠTĚNÍ TĚSNOSTI SCHÉMA ROZSAHU STAVEBNÍHO OBJEKTU**		MĚŘÍTKO: **1 : 100, 1 : 50**	ČÍSLO PŘÍLOHY: **D.1.2**

VODNÍ DÍLA - TBD
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221408111*
Fax: 224213803
www.vdbd.cz