

PŮDORYS 3.NP

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
3.01	KANCELÁŘ	30,40	STĚRKA+KOBEREK	VÁPENNA OMITKA+MALBA KOBECOVÁ LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3326mm
3.02	KANCELÁŘ	34,00	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3335mm
3.03	KANCELÁŘ	28,30	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3336mm
3.04	KANCELÁŘ	16,70	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3340mm
3.05	KANCELÁŘ	19,90	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3330mm
3.06	KANCELÁŘ	6,60	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	
3.07	KANCELÁŘ	17,20	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3340mm
3.08	KANCELÁŘ	31,35	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3270mm
3.09	KANCELÁŘ	32,75	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3296mm
3.10	KANCELÁŘ	14,55	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA KOBECOVÁ LÍŠTA	S.V.3312mm
3.11	KANCELÁŘ	19,70	STĚRKA+KOBEREK	VÁPENNA OMITKA+MALBA KOBECOVÁ LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3330mm
3.12	CHODBA	7,10	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	s.v.3878mm,3881mm,3893mm
3.13	WC MUŽI	8,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNA OMITKA+MALBA KER. OBKLAD	S.V.3893mm
3.14	WC ŽENY	7,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNA OMITKA+MALBA KER. OBKLAD	S.V.3895mm
3.15	KUCHYŇKA	5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNA OMITKA+MALBA KER. OBKLAD	
3.16	OKUIDOVÁ MÍSTNOST	5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNA OMITKA+MALBA KER. OBKLAD	S.V.3895mm
3.17	KANCELÁŘ	16,65	STĚRKA+KOBEREK	VÁPENNA OMITKA+MALBA KOBECOVÁ LÍŠTA	THERMATEX POHLED S.V.3291mm
3.18	SKLAD	5,30	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3895mm
3.19	CHODBA	5,00	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3895mm
3.20	SKLAD	5,30	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3895mm
3.21	CHODBA	51,45	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3893mm
3.22	SCHODIŠTĚ	46,51	TERACO		
3.23	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,30			
3.24	CHODBA	4,05	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3870mm
3.25	SERVER	5,25	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3870mm
3.26	SKLAD	5,15	STĚRKA	VÁPENNA OMITKA+MALBA PVC LÍŠTA	S.V.3870mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP

POZNÁMKA

- osvětlení schodiště měřeno pouze hlavním fakturačním měřením
- chodba a soc. zázemí s kuchyňkou měřeno sam. odpočtovým měřením
- svítidla v kancelářích zůstanou stávající - pouze napojení na nové přívody
- světelný rozvod na chodbách a schodišti provést pod omítkou
- vedení k vypínačům zasekat
- zásuvkový rozvod v systémovém podparapetním kanálu s oddělením slabé a silnoproudé instal.
- na chodbách kabely uložit do instalačního žlabu
- v max. míře respektovat stávající slp rozvody, zásah a rozsah konzultovat s příslušným správcem střeš
- na soc. zařízení provést pospojování, vedení zasekat
- klimajednotku servrovy na chodbě přeusnout na ochoz střechy
- před započítím prací upřesnit s investorem počet klimajednotek a postup napojení koordinovat s prof. VZT
- samostatné odpočtové měření pro místnost:
- 301,317
- 302,318,319
- 303,304
- 320
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309,324,325,326
- 310,311,312

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NP, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 čl. 411 - OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 PROSTORY DLE ČSN 332000-5-51 ed.3, ROZDĚLENY
 ABS-VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLIVY S NÍZKÝMI I VYS. TEPLOTAMI
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 2/Z1: VNITŘNÍ-NORMÁLNÍ, VENKOVNÍ-NEBEZPEČNĚ

VYPRACOVAL Ing. Stanislav Hubáček	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Jan Štindl	KONTROLOVAL Ing. Libor Michálek	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Libor Michálek	TRADIX Ing. Jiří Křem listopad 2004 tel: 67 674 6870 fax: 67 674 6871 e-mail: tradix@tradix.cz www.tradix.cz
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo zemědělství	OBEC: Zarutín 88, 760 41, Zlín	FORMÁT: 8 A4 DATUM: 11.08.2011 STUPEN: DPS MERITKO: 1:50 ZAK.CÍSLO: 226/2011/E ARCHIVNÍ ČÍSLO: C.VYKRESU SH1107_2 E.1.5.5		

konec stáv žlab 40/60, v=1m