ŠACHTA Š2



PŮDORYS



LITINOVÝ POKLOP
(s odvětráním)



LEGENDA:

1. *ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP*
2. *PROSTÝ BETON ČSN EN 206-1 C12/15 –X0, XF1 (CZ) – Cl 1,0 – Dmax 32 – S1*
3. *BETON ČSN EN 206-1 C30/37 –XC3, XF1 (CZ) – Cl 1,0 – Dmax 32 – S1 (výztuž oc.svař.sítí)*
4. *ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ DN 1500*
5. *SKRUŽ BETONOVÁ ROVNÁ H=1000mm DN1500*
6. *SKRUŽ BETONOVÁ ROVNÁ H=500mm DN1500*
7. *OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM DL. 183 MM DIN 19555*
8. *TĚSNĚNÍ SPÁRY OBOUSTRANNÉ TĚSNÍCÍM PÁSKEM Š. 10 cm, TL. = 2 mm*
9. *ZÁKRYTOVÁ DESKA DN1500/otvor 600x600mm- atyp*
10. *ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ*
11. *PAŽENÍ*
12. *UZAMYKATELNÝ POKLOP* (Z8)
13. *PŘÍTOK DN200*
14. *ODTOK DN200*
15. *PARSCHALŮV ŽLAB P2 (není součástí dodávky)*
16. *ČIDLO ULTRAZVUKU*
17. *DOBETONOVÁNÍ ROHŮ A PROSTORU OKOLO ŽLABU*

Z *ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY-viz.výpis*

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OBJ.	POL.	MATERIÁL	KS	dl/ks(m)	∑ (m)	kg/m	∑ kg	kg/m2	∑ kg
ŠACHTA 2	Z5	TR 50X3,5	2	3,325	6,65	4,10			27,27
	Z6	P 6 100x100	4	0,10x0,10	0,04			49,20	1,97
	Z7	∅ 20–800	1	0,80	0,80	2,47			1,97
	Z8	POKLOP 600x600	1				98,00		
		LITINOVÝ POKLOP UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM CELKEM KG							98,00
		MADLA KG							31,21

POLOŽKA Z6 KOTVENA HMOŽDINAMI (1KS/2–žebřík)

U POLOŽEK Z5–Z7 BUDE PROVEDENO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

Z8 – POKLOP LITINOVÝ UZAMYKATELNÝ S PANTEM A TĚSNĚNÍM
VNITŘNÍ ROZMĚR 600x600mm, RÁM 710x710mm, třída B125,

POSTUP OSAZENÍ: OČISTIT A NAVLHČIT DOSEDACÍ PLOCHU
NANÉST MALTOVÉ LOŽE MAX.TL.20MM (popř. kotvit)
DOBETONOVAT PO ÚROVEŇ POVRCHU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. J. JANÍČEK	
ZODP. PROJEKTANT	ING. B. JAREŠ	
VYPRACOVAL	ING. B. JAREŠ	
KONTROLOVAL	ING. R. KRŮTIL	
KRAJ: Zlínský	Obec: Pozlovice	
Objednatel:	Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno zastoupen: RNDR Janem Hodovským, generálním ředitelem	
Akce:	VD LUHAČOVICE VÝMĚNA DRÉNU V ÚDOLNÍ NIVĚ MEZI ŠACHTAMI Š4,Š3,Š2	
Obsah:	ŠACHTA Š2	

Ing. Bedřich JAREŠ
Projektová činnost ve výstavbě

Datum	12/2016
Stupeň	DSP
Formát	
Zakázka č.	57/2016
Měřítko:	Č. přílohy:
1:50	D.4