

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	DĚLKA	dU	Z	Tvyp
ovl. HDO	CYKY-J 3x1.5	RH	R2,R3,R4,R5.1,R5.2	44m			
přívod napájení	CYKY-O 5x10	RH	R2	10m			
přívod napájení	CYKY-O 5x16	RH	R3	12m			
přívod napájení	CYKY-O 5x16	RH	R4	16m			
přívod napájení	CYKY-O 5x16	RH	R5.1	20m			
přívod napájení	CYKY-O 5x10	R5.1	R5.2	18m			
přívod napájení	CYKY-O 5x10	RH	RV	25m			
WL202	CYKY-J 3x1.5	R2	L202	34m	4.2	1.22	0.01
WL207	CYKY-J 3x2.5	R2	Z207	29m	2.4	0.63	0.01
WL208	CYKY-J 3x2.5	R2	Z208	20m	1.8	0.47	0.01
WL209	CYKY-J 3x2.5	R2	Z209	21m	1.9	0.48	0.01
WL203	CYKY-J 3x2.5	R2	Z203	23m	2.0	0.52	0.01
WL204	CYKY-J 3x2.5	R2	Z204	21m	1.9	0.50	0.01
WL205	CYKY-J 3x2.5	R2	Z205	27m	2.3	0.59	0.01
WL206	CYKY-J 3x2.5	R2	Z206	30m	2.5	0.64	0.01
WL210	CYKY-J 3x2.5	R2	Z210	30m	2.1	0.54	0.01
WL211	CYKY-J 3x1,5	R2	L211	42m	4.8	1.40	0.01
WL215	CYKY-J 3x2.5	R2	Z215	26m	2.3	0.59	0.01
WL212	CYKY-J 3x2.5	R2	Z212	18m	1.7	0.45	0.01
WL213	CYKY-J 3x2.5	R2	Z213	13m	1.3	0.34	0.01
WL214	CYKY-J 3x2.5	R2	Z214	10m	1.1	0.29	0.01
WL216	CYKY-J 3x 4	R2	M216	10m	1.1	0.29	0.01
WL217	CYKY-J 3x1.5	R2	L217	48m	5.5	1.61	0.01
WL218	CYKY-J 3x1.5	R2	L218	22m	2.2	0.63	0.01
WL223	CYKY-J 3x2.5	R2	Z223	29m	2.5	0.64	0.01
WL224	CYKY-J 3x2.5	R2	Z224	10m	1.1	0.29	0.01
WL225	CYKY-J 3x2.5	R2	Z225	20m	1.8	0.47	0.01
WL226	CYKY-J 3x2.5	R2	Z226	27m	2.4	0.61	0.01
WL227	CYKY-J 3x2.5	R2	Z227	27m	2.4	0.61	0.01
WL219	CYKY-J 3x2.5	R2	Z219	15m	1.5	0.38	0.01
WL220	CYKY-J 3x2.5	R2	Z220	25m	2.2	0.57	0.01
WL221	CYKY-J 3x2.5	R2	Z221	26m	2.2	0.57	0.01
WL222	CYKY-J 3x2.5	R2	Z222	29m	2.4	0.63	0.01
WL228	CYKY-J 3x2.5	R2	M228	10m	1.1	0.29	0.01
WL234	CYKY-J 3x1.5	R2	L234	41m	4.8	1.40	0.01
WL235	CYKY-J 3x2.5	R2	L235	38m	2.7	0.79	0.01
WL235/1	CYKY-J 3x1.5	R2	SB235/1	24m	2.4	0.92	0.01
WL236	CYKY-J 3x2.5	R2	Z236	10m	1.1	0.29	0.01
WL237	CYKY-J 3x2.5	R2	Z237	9m	1.0	0.27	0.01
WL238	CYKY-J 3x2.5	R2	Z238	9m	1.0	0.27	0.01
WL239	CYKY-J 3x2.5	R2	Z239	4m	0.8	0.20	0.01
WL240	CYKY-J 3x2.5	R2	Z240	5m	0.8	0.20	0.01

LIST C.: 1	Legenda kabelů			ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 6				SH1107_2
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO:	AKCE:	VYKRES CISLO:
	PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:	
	ing. Stanislav Hubáček	11.08.2011	Česká republika – Ministerstvo zemědělství	E.1.5.10

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	DĚLKA	dU	Z	Tvyp
WL229	CYKY-J 3x1.5	R2	L229	20m	2.7	0.77	0.01
WL232	CYKY-J 3x2.5	R2	Z232	21m	1.5	0.38	0.01
WL230	CYKY-J 3x2.5	R2	Z230	13m	1.4	0.36	0.01
WL231	CYKY-J 3x2.5	R2	Z231	8m	1.0	0.25	0.01
WL233	CYKY-J 3x2.5	R2	M233	15m	1.5	0.38	0.01
WL302	CYKY-J 3x1.5	R3	L302	23m	3.0	0.86	0.01
WL306	CYKY-J 3x2.5	R3	Z306	9m	1.0	0.27	0.01
WL307	CYKY-J 3x2.5	R3	Z307	24m	2.1	0.54	0.01
WL303	CYKY-J 3x2.5	R3	Z303	8m	1.0	0.25	0.01
WL304	CYKY-J 3x2.5	R3	Z304	18m	1.7	0.43	0.01
WL305	CYKY-J 3x2.5	R3	Z305	19m	1.7	0.45	0.01
WL308	CYKY-J 5x4	R3	M308	30m	0.0	0.89	0.01
WL313	CYKY-J 3x1.5	R3	L313	41m	4.2	1.22	0.01
WL317	CYKY-J 3x2.5	R3	Z317	25m	1.7	0.45	0.01
WL318	CYKY-J 3x2.5	R3	Z318	25m	1.8	0.47	0.01
WL314	CYKY-J 3x2.5	R3	Z314	24m	1.7	0.43	0.01
WL315	CYKY-J 3x2.5	R3	Z315	20m	1.5	0.38	0.01
WL316	CYKY-J 3x2.5	R3	Z316	18m	1.2	0.32	0.01
WL319	CYKY-J 5x4	R3	M319	30m	0.0	0.89	0.01
WL309	CYKY-J 3x1.5	R3	L309	17m	1.7	0.51	0.01
WL310	CYKY-J 3x2.5	R3	Z310	11m	0.8	0.20	0.01
WL311	CYKY-J 3x2.5	R3	Z311	12m	0.8	0.22	0.01
WL312	CYKY-J 5x2.5	R3	M312	30m	0.0	0.89	0.01
WL320	CYKY-J 3x1.5	R3	L320	35m	3.6	1.04	0.01
WL324	CYKY-J 3x2.5	R3	Z324	29m	2.0	0.52	0.01
WL325	CYKY-J 3x2.5	R3	Z325	27m	1.9	0.48	0.01
WL326	CYKY-J 3x2.5	R3	Z326	20m	1.4	0.36	0.01
WL321	CYKY-J 3x2.5	R3	Z321	21m	1.5	0.38	0.01
WL322	CYKY-J 3x2.5	R3	Z322	24m	1.7	0.43	0.01
WL323	CYKY-J 3x2.5	R3	Z323	18m	1.2	0.32	0.01
WL354	CYKY-J 5x4	R3	M327	30m	0.0	0.89	0.01
WL328	CYKY-J 3x1.5	R3	L328	13m	1.3	0.39	0.01
WL330	CYKY-J 3x2.5	R3	Z330	20m	1.4	0.36	0.01
WL329	CYKY-J 3x2.5	R3	Z329	17m	1.2	0.30	0.01
WL332	CYKY-J 3x1.5	R3	L332	23m	2.4	0.69	0.01
WL334	CYKY-J 3x2.5	R3	Z334	24m	1.7	0.43	0.01
WL333	CYKY-J 3x2.5	R3	Z333	21m	1.5	0.38	0.01
WL336	CYKY-J 3x1.5	R3	L336	26m	2.7	0.77	0.01
WL338	CYKY-J 3x2.5	R3	Z338	33m	2.3	0.59	0.01
WL337	CYKY-J 3x2.5	R3	Z337	28m	1.9	0.50	0.01
WL361	CYKY-J 3x2.5	R3	M331	30m	0.0	0.89	0.01
WL340	CYKY-J 3x1.5	R3	L340	38m	3.9	1.13	0.01
WL344	CYKY-J 3x2.5	R3	Z344	44m	3.1	0.79	0.01
WL345	CYKY-J 3x2.5	R3	Z345	39m	2.5	0.64	0.01

LIST C.: LISTU:	2 6	Legenda kabelů			ARCHIVNI CISLO: SH1107_2
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 226/2011/E	AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace		YVKRES CISLO: E.1.5.10
	PROVEDL: ing. Stanislav Hubáček	DATUM: 11.08.2011	INVESTOR: Česká republika – Ministerstvo zemědělství		

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	DĚLKA	dU	Z	Tvyp
WL346	CYKY-J 3x2.5	R3	Z346	39m	2.8	0.72	0.01
WL341	CYKY-J 3x2.5	R3	Z341	44m	3.1	0.79	0.01
WL342	CYKY-J 3x2.5	R3	Z342	40m	2.8	0.72	0.01
WL343	CYKY-J 3x2.5	R3	Z343	35m	2.4	0.63	0.01
WL347	CYKY-J 3x 4	R3	M347	30m	0.0	0.89	0.01
WL348	CYKY-J 3x1.5	R3	L348	29m	4.3	1.25	0.01
WL352	CYKY-J 3x2.5	R3	Z352	39m	2.7	0.70	0.01
WL353	CYKY-J 3x2.5	R3	Z353	32m	2.2	0.57	0.01
WL349	CYKY-J 3x2.5	R3	Z349	32m	2.1	0.54	0.01
WL350	CYKY-J 3x2.5	R3	Z350	29m	2.0	0.52	0.01
WL351	CYKY-J 3x2.5	R3	Z351	28m	1.7	0.43	0.01
WL354	CYKY-J 5x4	R3	M354	30m	0.0	0.89	0.01
WL355	CYKY-J 3x1.5	R3	L355	34m	3.5	1.01	0.01
WL358	CYKY-J 3x2.5	R3	Z358	30m	2.1	0.54	0.01
WL359	CYKY-J 3x2.5	R3	Z359	20m	1.4	0.36	0.01
WL360	CYKY-J 3x2.5	R3	Z360	40m	2.8	0.72	0.01
WL356	CYKY-J 3x2.5	R3	Z356	28m	1.9	0.50	0.01
WL357	CYKY-J 3x2.5	R3	Z357	33m	2.2	0.55	0.01
WL361	CYKY-J 3x 4	R3	M361	30m	0.0	0.89	0.01
WL363	CYKY-J 3x1.5	R3	L363	52m	3.2	0.93	0.01
WL363/1	CYKY-J 3x1.5	R3	SB363/1	27m	2.1	0.80	0.01
WL362	CYKY-J 3x1.5	R3	L362	47m	4.8	1.40	0.01
WL364	CYKY-J 3x2.5	R3	Z364	16m	1.1	0.29	0.01
WL365	CYKY-J 3x2.5	R3	Z365	15m	1.0	0.27	0.01
WL366	CYKY-J 3x2.5	R3	Z366	15m	1.0	0.27	0.01
WL367	CYKY-J 3x2.5	R3	Z367	10m	0.7	0.18	0.01
WL368	CYKY-J 3x2.5	R3	Z368	11m	0.8	0.20	0.01
WL402	CYKY-J 3x1.5	R4	L402	18m	2.5	0.71	0.01
WL406	CYKY-J 3x2.5	R4	Z406	21m	1.9	0.48	0.01
WL407	CYKY-J 3x2.5	R4	Z407	49m	1.7	0.43	0.01
WL405	CYKY-J 3x2.5	R4	Z405	7m	0.9	0.23	0.01
WL403	CYKY-J 3x2.5	R4	Z403	9m	1.0	0.27	0.01
WL404	CYKY-J 3x2.5	R4	Z404	17m	1.6	0.41	0.01
WL408	CYKY-J 5x4	R4	M408	30m	1.3	0.82	0.01
		R4	M	50m	0.0	1.67	0.01
WL409	CYKY-J 3x1.5	R4	L409	26m	2.7	0.77	0.01
WL411	CYKY-J 3x2.5	R4	Z411	9m	0.6	0.16	0.01
WL412	CYKY-J 3x2.5	R4	Z412	25m	1.7	0.45	0.01
WL413	CYKY-J 3x2.5	R4	Z413	20m	1.4	0.36	0.01
WL410	CYKY-J 3x2.5	R4	Z410	19m	1.2	0.32	0.01
WL414	CYKY-J 3x2.5	R4	Z414	30m	2.1	0.54	0.01
WL415	CYKY-J 5x4	R4	M415	56m	1.6	1.00	0.01
WL416	CYKY-J 3x1.5	R4	L416	34m	3.5	1.01	0.01
WL417	CYKY-J 3x2.5	R4	Z417	21m	1.5	0.38	0.01

LIST C.: 3	Legenda kabelů			ARCHIVNI CISLO:	
LISTU: 6				SH1107_2	
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 226/2011/E	AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace		LYKRES CISLO:
	PROVEDL: ing. Stanislav Hubáček	DATUM: 11.08.2011	INVESTOR: Česká republika – Ministerstvo zemědělství		E.1.5.10

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	DĚLKA	dU	Z	Tvyp
WL418	CYKY-J 3x2.5		Z418	26m	1.7	0.45	0.01
WL419	CYKY-J 3x2.5	R4	Z419	23m	1.6	0.41	0.01
WL420	CYKY-J 5x4	R4	M420	56m	1.6	1.00	0.01
WL421	CYKY-J 3x1.5	R4	L421	11m	1.1	0.33	0.01
WL422	CYKY-J 3x2.5	R4	Z422	33m	1.2	0.32	0.01
WL423	CYKY-J 3x2.5	R4	Z423	32m	1.4	0.36	0.01
WL428	CYKY-J 3x2.5	R4	M428	56m	2.7	0.62	0.01
WL425	CYKY-J 3x1.5	R4	L425	10m	1.0	0.30	0.01
WL427	CYKY-J 3x2.5	R4	Z427	50m	1.9	0.50	0.01
WL426	CYKY-J 3x2.5	R4	Z426	38m	1.4	0.36	0.01
WL428	CYKY-J 3x2.5	R4	M428	56m	2.7	0.62	0.01
WL429	CYKY-J 3x2.5	R4	L429	48m	2.4	0.69	0.01
WL431	CYKY-J 3x2.5	R4	Z431	48m	2.1	0.54	0.01
WL430	CYKY-J 3x2.5	R4	Z430	41m	1.6	0.41	0.01
WL459	CYKY-J 3x 6	R4	M432	56m	2.7	0.62	0.01
WL433	CYKY-J 3x1.5	R4	L433	52m	2.7	0.77	0.01
WL435	CYKY-J 3x2.5	R4	Z435	50m	2.2	0.57	0.01
WL434	CYKY-J 3x2.5	R4	Z434	45m	1.9	0.48	0.01
WL436	CYKY-J 3x2,5	R4	M436	56m	0.0	1.67	0.01
WL437	CYKY-J 3x1.5	R4	L437	23m	2.4	0.69	0.01
WL440	CYKY-J 3x2.5	R4	Z440	41m	2.8	0.73	0.01
WL441	CYKY-J 3x2.5	R4	Z441	35m	2.4	0.63	0.01
WL442	CYKY-J 3x2.5	R4	Z442	35m	2.4	0.61	0.01
WL438	CYKY-J 3x2.5	R4	Z438	38m	2.6	0.66	0.01
WL439	CYKY-J 3x2.5	R4	Z439	35m	2.4	0.63	0.01
WL443	CYKY-J 3x 4	R4	M443	56m	2.3	0.62	0.01
WL444	CYKY-J 3x1.5	R4	L444	73m	3.9	1.13	0.01
WL448	CYKY-J 3x2.5	R4	Z448	33m	2.4	0.63	0.01
WL449	CYKY-J 3x2.5	R4	Z449	30m	2.1	0.54	0.01
WL450	CYKY-J 3x2.5	R4	Z450	24m	1.7	0.43	0.01
WL445	CYKY-J 3x2.5	R4	Z445	22m	1.5	0.39	0.01
WL446	CYKY-J 3x2.5	R4	Z446	23m	1.6	0.41	0.01
WL447	CYKY-J 3x2.5	R4	Z447	31m	2.2	0.55	0.01
WL451	CYKY-J 3x 4	R4	M451	56m	0.0	1.67	0.01
WL452	CYKY-J 3x1.5	R4	L452	75m	4.0	1.16	0.01
WL455	CYKY-J 3x2.5	R4	Z455	27m	1.8	0.47	0.01
WL456	CYKY-J 3x2.5	R4	Z456	35m	2.4	0.61	0.01
WL457	CYKY-J 3x2.5	R4	Z457	40m	2.7	0.70	0.01
WL458	CYKY-J 3x2.5	R4	Z458	18m	1.2	0.30	0.01
WL453	CYKY-J 3x2.5	R4	Z453	30m	2.1	0.54	0.01
WL454	CYKY-J 3x2.5	R4	Z454	31m	2.2	0.55	0.01
WL459	CYKY-J 3x 4	R4	M459	56m	1.4	1.00	0.01
WL461	CYKY-J 3x 2,5	R4	L461	56m	2.9	0.83	0.01
WL461/1	CYKY-J 3x1.5	R4	SB461/1	78m	2.2	0.86	0.01
WL460	CYKY-J 3x2.5	R4	L460	87m	5.1	1.49	0.01
WL462	CYKY-J 3x2.5	R4	Z462	16m	1.1	0.29	0.01

LIST C.: LISTU:	4 6	Legenda kabelů			ARCHIVNI CISLO: SH1107_2
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 226/2011/E	AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace		YKRES CISLO:
	PROVEDL: ing. Stanislav Hubáček	DATUM: 11.08.2011	INVESTOR: Česká republika – Ministerstvo zemědělství		E.1.5.10

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	DĚLKA	dU	Z	Tvyp
WL463	CYKY-J 3x2.5	R4	Z463	15m	1.0	0.27	0.01
WL464	CYKY-J 3x2.5	R4	Z464	13m	0.9	0.23	0.01
WL465	CYKY-J 3x2.5	R4	Z465	15m	1.0	0.25	0.01
WL466	CYKY-J 3x2.5	R4	Z466	14m	0.9	0.23	0.01
WL467	CYKY-J 3x2.5	R4	Z467	12m	0.8	0.22	0.01
WL468	CYKY-J 3x2.5	R4	Z468	18m	1.2	0.32	0.01
WL502	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L502	30m	3.7	1.07	0.01
WL503	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L503	22m	1.6	0.48	0.01
WL504	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L504	22m	2.9	0.83	0.01
WL505	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z505	11m	1.2	0.30	0.01
WL506	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z506	4m	0.7	0.18	0.01
WL507	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z507	11m	1.2	0.30	0.01
WL508	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z508	13m	1.3	0.34	0.01
WL509	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z509	15m	1.5	0.38	0.01
WL510	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z510	17m	1.6	0.41	0.01
WL511	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z511	19m	1.7	0.45	0.01
WL512	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z512	22m	1.9	0.50	0.01
WL513	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z513	11m	1.2	0.30	0.01
WL514	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z514	15m	1.5	0.38	0.01
WL515	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z515	23m	2.0	0.52	0.01
WL516	CYKY-J 5x2.5	R5.1	M516	11m	0.5	0.30	0.01
WL517	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L517	33m	3.1	0.89	0.01
WL518	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z518	17m	1.6	0.41	0.01
WL519	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z519	15m	1.6	0.41	0.01
WL520	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z520	12m	1.4	0.36	0.01
WL521	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z521	9m	1.0	0.27	0.01
WL522	CYKY-J 5x2.5	R5.1	M522	19m	0.7	0.45	0.01
WL552	CYKY-J 3x1.5	R5.2	L552	26m	2.2	0.63	0.01
WL553	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z553	28m	2.4	0.61	0.01
WL554	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z554	23m	1.9	0.48	0.01
WL555	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z555	24m	2.1	0.54	0.01
WL556	CYKY-J 5x2.5	R5.2	M556	17m	0.6	0.41	0.01
WL558	CYKY-J 3x1.5	R5.2	L558	24m	3.0	0.86	0.01
WL559	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z559	10m	1.1	0.29	0.01
WL560	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z560	15m	1.5	0.38	0.01
WL561	CYKY-J 3x2.5	R5.2	Z561	20m	1.8	0.47	0.01
WL562	CYKY-J 5x2.5	R5.2	M562	16m	0.6	0.39	0.01
WL564	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L564	21m	2.9	0.83	0.01
WL565	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z565	6m	0.8	0.22	0.01
WL566	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z566	10m	1.1	0.29	0.01
WL567	CYKY-J 3x2.5	R5.1	Z567	9m	0.6	0.16	0.01
WL568	CYKY-J 5x4	R5.1	M568	0	0.6	0.33	0.01
WL569	CYKY-J 3x1.5	R5.1	L569	12m	1.8	0.54	0.01

LIST C.: 5	Legenda kabelů			ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 6				SH1107_2
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 226/2011/E	AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace	YVKRES CISLO:
	PROVEDL: ing. Stanislav Hubáček	DATUM: 11.08.2011	INVESTOR: Česká republika – Ministerstvo zemědělství	E.1.5.10

