

aqa-clean

Od: "Dokulil Petr" <petr.dokulil@ksusv.cz>
Datum: 21. dubna 2017 12:34
Komu: "aqa-clean" <aqa-clean@volny.cz>
Kopie: "Mušková Eva" <eva.muskova@ksusv.cz>
Předmět: RE: Žádost o případné upřesnění podmínek

Dobrý den,
s Vámi doloženým způsobem opravy koryta Třebelovického potoka (oprava dna a to s uložením kamenné dlažby do betonu a dále přespárování nábrežních stěn) **souhlasíme**. Prosím pak o sdělení termínu průběhu oprav v korytě pod mostem, děkuji

S pozdravem
Petr Dokulil
Inspektor mostů, KSÚSV Třebíč

From: aqa-clean [mailto:aqa-clean@volny.cz]
Sent: Thursday, April 20, 2017 3:25 PM
To: Dokulil Petr
Cc: Mušková Eva
Subject: Žádost o případné upřesnění podmínek

Pane Dokulil, na základě vyjádření paní Muškové (v příloze) Vám posílám data návrhu opravy koryta Třebelovického potoka.

Vodoteč podchází pod komunikací II/152 a v místě silničního mostu . Pod uvedeným přemostěním Třebelovického potoka bude provedena pouze oprava dna a to s uložením kamenné dlažby do betonu a dále přespárování nábrežních stěn .

S pozdravem Ing. Josef Novotný