4 kaskáda 297 BLOKŮ, OBALENY GEOTEXTILIÍ,

3 kaskáda 231 BLOKŮ, OBALENY GEOTEXTILIÍ,

2 kaskáda 132 BLOKŮ, OBALENY 2x GEOTEXTILIÍ,

1 kaskáda 132 BLOKŮ, OBALENY 2x GEOTEXTILIÍ,

ŠD2 prům.1000mm
POKLOP lit. 625mm A15
terén 269,330
dno 267,95 nátok
usazovací dno 267,45
hl. 1,38m nátok
hl. dno šachty 1,88m

ŠD8 prům.1000mm
POKLOP lit. 625mm A15
terén 269,330
dno 267,95 nátok
usazovací dno 267,45
hl. 1,38m nátok
hl. dno šachty 1,88m

ŠD4 prům.1000mm
POKLOP lit. 625mm A15
terén 270,35
dno 268,76 nátok
usazovací dno 268,26
hl. 1,59m nátok
hl. dno šachty 2,09m

ŠD4 prům.1000mm
POKLOP lit. 625mm A15
terén 271,35
dno 269,43 nátok
usazovací dno 268,93
hl. 1,92m nátok
hl. dno šachty 2,42m

ŠD7 prům.1000mm
POKLOP lit. 625mm A15
terén 272,00
dno 270,09 nátok
usazovací dno 269,54
hl. 1,96m nátok
hl. dno šachty 2,46m

JÍMKA DEŠŤOVÝCH VOD 10m3
(PŘENOSNÉ PONORNÉ ČERPADLO 230V~1,1 kW)
POKLOP lit. prům.625mm
nátok dno 270,02
terén 271,60
FILTR

D7 D8 D9 D10 D11 D12

terén 269,330 dno 268,30
terén 270,180 dno 269,680
terén 270,180 dno 269,380

LSS150

KG200~1%

KG125~2%

KG160~2%

0.01 270,200 ±0,000
0.02
0.03
0.04
0.05 270,200 ±0,000
0.06 269,400 −0,750
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19 270,200 ±0,000
0.20
0.21 270,200 ±0,000
0.22
0.23

586m2 597m2 595m2

PORTÁLOVÝ JEŘÁB

VZT

WC

Kalich40

SHQ110

V100

NAPOJENÍ NA STÁV. KANALIZACI - HLOUBKU, DIMENZI A MATERIÁL NUTNO OVĚŘIT SONDOU

ŠI1 terén 268,70 dno cca 267,20 hl. 1,5m

ŠD1 prům400mm poklop lit. prům450, A15 terén 269,430 dno 268,59 hl.0,84m

D1 270,180

D2 terén 269,430 dno 268,73

D3 terén 270,180 dno 269,480

ŠD3 prům400mm poklop lit. prům400, A15 terén 270,180 dno 269,32 hl.0,86m

D4 terén 270,180 dno 269,480

D5 terén 271,950 dno 270,950

D6 terén 271,60 dno 270,900

ŠD6 prům400mm poklop lit. prům400, A15 terén 271,60 dno 270,77 hl.0,82m

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZRUŠENA

POD ÚROVNÍ TERÉNU ORIENT. VODA

Tabulka místností

číslo	jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
0.01	PŘÍZEM	119,49	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.02	SCHODIŠTĚ	21,27	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.03	VÝTAH	15,8	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.04	SKLID	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.05	VSTUP	8,84	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.06	RECYKLÁRNÍ/OPOKA SÍTNÁ	173,58	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.07	MOKRÝ PROCES	3,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.08	SKLAD	5,13	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.09	CHODBA	472,4	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.10	KUCHYŇKA	3,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.11	WC M	3,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.12	WC Ž	3,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.13	ŠATNA	16,98	POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.14	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	8,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ	SDKT PODHLED	
0.15	SKLAD	64,5	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.16	ROZVODNA	19,52	BETAZESKA + DIELEKTR.KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.17	STROJOVNA VZT	79,85	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.18	STROJOVNA UT	14,17	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.19	STROJE	2412,7	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.20	SCHODIŠTĚ	14,7	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.21	VÝŤ. ŠTOLNICKÁ	20,31	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.22	CHODBA	38,3	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	
0.23	VÝŤ.- TECHNICKÁ MEZIPATRO	8,08	BET.BROUŠENÁ DESKA + NÁTĚR	OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ	

Celková plocha [m²]: 3427,21

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	AREÁL NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA V ČÁSLAVI, JENÍKOVSKÁ 1762, 286 01 ČÁSLAV
OBJEDNATEL:	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, S.P.O., KOSTELNÍ 44, 170 00 PRAHA 7
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. M.PŮČEK, MBA, Ph.D., GENERÁLNÍ ŘEDITEL A Ing. Z.VÍCH, CSc, PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK

PROJEKTANT:

PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Jiří Holub	Jiří Holub	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ

Č.ZAK.:	008 009 16 00
DATUM:	6./2016
POČET A4:	18
NÁZEV*.DWG:	HALA
MĚŘÍTKO:	1:100
STUPEŇ:	PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
PROFESE:	ZTI

NÁZEV DÍLA:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU Z IROP PRO PROVOZNĚ NÍZKONÁKLADOVÝ DEPOZITÁŘ ČÁSLAV

ČÁST:
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV PŘÍLOHY:
PŮDORYS PŘÍZEMÍ KANALIZACE

Č.PARÉ:

Č.PŘÍLOHY:
ZT/K1