



1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S
 3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S ČL. 411,
 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412
 A/PROSTŘEDÍ :
 - V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMÁLNÍ.
 - PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 AŽ 3
 PODLE ČSN 33 2000-7-701
 B/VYUŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1.
 C/KONSTRUKCE : CA1.

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	ŠINFELT s.r.o. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ŠINFELT s.r.o. Kratochvilova 280 41301 Roudnice nad Labem E-mail: tintera@sinfelt.cz www.sinfelt.cz	
Miroslav Kvintus	Štěpán Tintěra		
Stavebník:	Povodí Labe, státní podnik		
Akce:	Připojení domu Dolní Beřkovice č.p. 54 na distribuční síť		
Příloha: ELEKTROINSTALACE - PŮDA		Druh.dok.	DSP
		Číslo zak.	170322
		Formát	1xA4
		Datum:	5/2017
		Profese:	elektro
		Měřítko:	
		Čís. výkresu:	E4